


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Новосибирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«13» февраля 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-002085



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

гостиница, мотель ООО "Форум и К"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ И К"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1115476151229

ИНН: 5404450276

Место нахождения объекта защиты:

630010, обл Новосибирская, г Новосибирск, ш Гусинобродское, Дом 41

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.05.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                                    |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |                                                                                                                     |
|          | Наименование параметра                                  | Значение параметра                                                                                                  |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                                   | II                                                                                                                  |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1                                                                                                                  |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.     | Высота здания, м                                        | 28                                                                                                                  |
| 1.5.     | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 356                                                                                                                 |
| 1.6.     | Объем здания, куб. м                                    | 2139                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.7.                                                                                                                                                                            | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1.8.                                                                                                                                                                            | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                  | Не имеет                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 1.9.                                                                                                                                                                            | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      | АПС аналогового типа, СОУЭ 3 типа. Система автоматического порошкового пожаротушения на чердаке, внутренний и наружный противопожарный водопровод.                                           |                                                  |
| 2.                                                                                                                                                                              | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| В соответствии с ч. 3 ст. 6, ч. 2 ст. 64 Федерального закона от 22.-7.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", расчет риска не проводился. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 3.                                                                                                                                                                              | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Возможный ущерб составляет 00 (ноль) рублей 00 копеек.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| 4.                                                                                                                                                                              | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|                                                                                                                                                                                 | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                                                                                                                                                                            | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1 п. 4.4                                                                                                                                                       | Выполняется                                      |
| 4.2.                                                                                                                                                                            | Наружное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СП 8.13130.2020 п. 6.3, п. 8.9, п.                                                                                                                                                           | Выполняется                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|      | противопожарное водоснабжение                                                                                                                                                                                                               | 5.2                                                       |             |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                                                                                                                                                     | СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                                                                                                             | СП 2.13130.2020 п. 4.18, 5.1.2, 5.2.4                     | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                                                                                                                                                        | СП 1.13130.2020 п. 4.2.2., 4.2.7, 4.2.10, 4.3.3           | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                                                                                                           | СП 4.13130.2013 п. 7.2 , 7.3, 7.7                         | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                  | СП 5.13130.2009 раздел 4, 12, 13, 15, 16                  | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 раздел 14                                 | Выполняется |

|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Пункты 2,3,5,9,12,17,48,60 разделы IX, XVIII, XIX правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479<br>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 6, 13,32, 35, 46, 47, 53, 60, 61, 64, 83, 84, 86<br>приложение 1 , п. 1-22 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 | Выполняется |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|