

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Новосибирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«17» марта 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-003777



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Приют (Дом милосердия) Филиала Общества "Миссионеры Милосердия" (Индия) в  
Российской Федерации

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Пиртак Вероника

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_ ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

630024, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Беловежская, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.1998

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	12	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	849	
1.6.	Объем здания, куб. м	7190	
1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС аналоговая СОУЭ 2 тип ВПВ ПК-4 шт. ПГ К-150 1 шт.	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 п. 4.3 таб. 1	Выполняется

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 8.508.10, 11.1-11.3, 11.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90 СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 8.1, 8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 32 СП 2.13130.2020 п.п. 4.5, 5.2.2., 5.2.3, 5.3.4, 6.5.1-6.5.5., 6.7.11, 6.7.19 СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл. 1, п.п. 4.17, 4.20, 5.2.2., 5.2.4, 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 89 СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.24, 4.3.1-4.3.9, 4.4.1-4.4.17, 4.4.22, 4.4.23, 5.1.1-5.1.4, 7.2.1 СП 4.13130.2013 п.п. 4.2, 4.17, 5.2.2., 5.2.4, 5.2.6 Правила Противопожарного режима утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР) п.п. 22, 23, 26, 27, 28	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90 ППР п.п. 16, 17, 26, 48-50, 54, 55, 394	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6, 7, табл. 1, табл.2 СП 484.1311500.2020 п.п. 5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.2-6.2.14, 6.3.1-6.3.4, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.41, приложение А СП 7.13130.2013 п.п. 4.1-4.3, 6.1-6.23, 8.1 СП 8.13130.2020 п.п. 5.1-5.4, 5.11, 8.5, 8.8-8.12, 11.2-11.4 СП 10.13130.2020 п.п. 6.1.1-6.1.28, 6.2.1-6.2.21, 7.1-7.16, 12.1-12.32, 14.1.1-14.1.8, 14.2.1-14.2.8	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется

<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>22.07.2008 ст. 83, 84 СП 484.1311500.2020 п.п. 5.12-5.16, 5.20, 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, 7.5.1-7.5.2</p>	
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ППР п.п. 2-5, 11-18, 22-30, 32, 35-37, 41-45, 48-52, 54-56, 60, 65, 71,, 73, 84, 394, 397, 406, 407, 409, 413</p>	<p>Выполняется</p>