Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» апреля 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-005570

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание гостиницы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Кадалова Ольга Петровна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Ядринцевская, Здание 73 к. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.05.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	275
1.6.	Объем здания, куб. м	1736

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации комбинированная адресная и аналоговая Установлены дымовые пожарные извещатели ДИП - 34ПА, ИП 212-89 "Шмель" На путях эвакуации установлены ручные извещатели ИПР 513-ПАМ ИПР 513-10 Для контроля ОПС используется ППКОП Сигнал-10, а так же пульт С2000М Для питания ПС используются юлоки бесперебойного питания ИВЭПР-12/2 Система оповещения 3-го типа включает в себя приборы управления "Рокот-2", а так же речевые оповещатели АС-2-2. В качестве световых оповещателей использованы табло "Выход" Топаз-12. Система пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала. В 2024 году предусмотрено автоматическиое дублирование светового и звукового сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		системы передачи извещений о пожаре. Имеется внутренний противопожарный водопровод, 12 пожарных кранов, каждый кран снабжен рукавом длиной 20 м и пожарным стволом D 50 мм с наконечником D 16 мм. На территории пожарные гидранты отсутствуют

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Помещения расположены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов попожарной безопасности. При соблюдении указанных норм и противопожарного режима, ущерб третьим лицам не может быть причинен.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 1 ст. 69 СП 4.13130.2013 раздел 4 п. 4.3 табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 62, 68 п. 3 ч. 1 ст. 90 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 48, 49, 71 СП 8.13130.2020 раздел 4	Выполняется

		п. 4.2, раздел 5 п. 5.2, табл. 2, п. 5.4, 5.10, 5.11, раздел 6 п. 6.1, 6.3, раздел 8 п. 8.5, п.п. 8.8-8.10, п. 8.12, 8.14	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.п. 1 ч. 1 ст. 90 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 71, 72 СП 4.13130.2013 раздел 4 п. 4.15, раздел 7 п. 7.1, раздел 8 п. 8.1.1 (в), п.п. 8.6-8.10, 8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 1,2 ст. 57, 58, ч. 1 ст. 80, ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 ст. 87, ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 19 чт. 88, табл. 21, 22, 23, 24, 28, 29 СП 2.13130.2020 раздел 4 п.п. 4.1-4.8, раздел 5 п.п. 5.1.1-5.1.3, п.п. 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.6, 5.4.1-5.4.5, 5.4.7-5.4.8, раздел 6 п. 6.7.1, табл. 6.10 СП 4.13130.2013 раздел 4 п. 4.1, 4.2, 4.16, 4.18, раздел 5 п.п. 5.1.2-5.1.4, 5.2.6, 5.6.4 СП 7.13130.2013 раздел 8 п. 8.1 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 13, 16, б, д, е, к, м, н, 23, 25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5 п.1, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 51, ст. 52, 53, 79, п. 1 ч. 1 ст. 80, ч. 2 ст. 82, ч. 19 ст. 88, ст. 89, п. 4 ч. 1 ст. 144, табл. 28 СП 1.13130.2020 раздел 4 п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.9-4.2.22, 4.2.24, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15 раздел 7.2 п. 7.2.1 табл. 8, раздел 7.13, табл. 14 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 2, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 56.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 11 ст. 52, ч. 2 ст. 82, ч. 19 ст. 88, ст. 90 СП 4.13130.2013	Выполняется

	ликвидации пожара	раздел 7 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.16 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17, 18, 26, 36, 48, 49, 57, 72	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3, 4 ст. 51, п. 3, 10 ст. 52, ст. 54, ст. 56, п. 3, 6 ст. 59, 61, 62, 83, 84, 85, 86, 103, 104, 111 СП 3.13130.2009 раздел 3 п.п. 3.1-3.5, раздел 4 п.п. 4.1-4.8, раздел 5 п. 5.1-5.5, раздел 6, табл. 1, разд. 7, табл. 2 п. 4 СП 484.1311500.2020 раздел 5 п.п. 5.1-5.22, раздел 6 п.п. 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11-6.2.14, 6.3.1-6.3.4, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.3-6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11-6.6.14, 6.6.16, табл. 2, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34, 6.6.36-6.6.41, табл. 4, раздел 7 п.п. 7.1.1-7.15, 7.1.7-7.1.11, 7.1.13, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.2 СП 7.13130.2013 раздел 8 п. 8.5 СП 8.13130.2020 раздел 4 п.п. 4.2-4.5, раздел 5 п. 5.4, 5.10, 5.11, раздел 6 п. 6.1, 6.3, раздел 8 п. 8.5, 8.8-8.10 СП 10.13130.2020 оаздел 6 п. 6.1.1-6.1.13, 6.1.17, 6.1.18-6.1.21, 6.1.23-6.1.28, 6.2.1-6.2.7, 6.2.9-6.2.20, раздел 7 п. 7.1-7.7, табл. 7.1, п. 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, раздел 13 п. 13.1-13.4, 13.6-13.15, раздел 14 п. 14.1.1-14.1.31, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.4-14.2.8, 14.4.1-14.4.9 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 10, 16, е,о, 32, 48, 50, 52, 54, 55, 71	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 3 ст. 51, ст. 82, ч. 4,7 ст. 83, ч. 1.,3,6,7,8,9,11 ст. 85 СП 1.13130.2020 раздел 4 п. 4.3.12 СП 484.1311500.2020 раздел 7 п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7-7.1.11, 7.1.13, 7.2.2, 7.5.1 7.5.2 СП 8.13130.2020 п.п. 8.7-8.9 СП 1013130.2020	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	раздел 15 п. 15.1, 15.2 СП 52.13330.2016 раздел 7.6 п.п. 7.6.1-7.6.6, 7.6.8-7.6.11 СП 3.13130.2009 раздел 3 п. 3.3 СП 6.13130.2021 раздел 5 п.п. 5.1, 5.2, 5.6, 5.10, раздел 6 п. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 СП 7.13130.2013 раздел 6 п.п. 6.2, 6.8, 6.10а, 6.22, 6.24, раздел 7 п. 7.2.в	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 раздел I (п.п. 1-5, 8, 9-15, 16, 17, 20, 21, 22-37, 41, 42-45, 47-52, 54, 55), XV, XVI, XVIII, XIX Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 п.п. 1-3, 9-14, 16-18, 20, 22, 24	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.