

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Новосибирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«09» апреля 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-005702



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**поликлиническое отделение**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ  
№ 2 ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025402458784

ИНН: 5406188634

Место нахождения объекта защиты:

**630005, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Семьи Шампиных, Дом 95А**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.03.1974**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |                                |
|-------|---|--------------------------------|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |                                |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра             |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | II                             |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0                             |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 23                             |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 146                            |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 7150                           |
| 1.7.  | Количество этажей                                       | 5                              |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)             | Не имеет   |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Система противопожарной защиты не требуется Система пожарной сигнализации - адресная В помещениях установлены дымовые пожарные извещатели адресно-аналоговые ИП 212-64-R3, ИП 101-29--PR-R3. На путяхэвакуации установлены ручные пожарные извещатели ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 В качестве станции пожарной сигнализации применен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный "R3Рубеж-20П порт.R3" Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ". Блок резервного питания ИВЭПР-24/2,5 исп5х17 RS-R3/ Учреждение обеспечено автоматической передачей извещений на пульт подразделения пожарной охраны ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области" Тип оборудования системы пожарного мониторинга, установленного в учреждении - РСПИ "Стрелец Мониторинг" Система оповещения 3-го типа включает в себя речевые оповеатели Sonar SWS-103W-громкоговоритель встраиваемый 100В, мощность 3Вт/1.5Вт, 100Hz - 15kHz? чувствительность 93+-3 дБ, максимальное звуковое</p> |

|   |   |  | <p>давление 98+-дБ, диаметр 227*118 мм, 1.3 кг, отверстие для монтажа диаметр 200 мм, ABS-пластик Стойка речевого оповещения SONAR RACK SPM 8U Ш-34-43 В качестве светового табло "Выход" установлены оповещатели охранно-пожарные световые адресные ОПОП 1-8/24В</p> <p>Имеется внутренний противопожарный водопровод 10 пожарных кранов, каждый кран снабжен рукавом длиной 20 м и пожарным стволом D 50 мм с наконечником D 16 мм</p> <p>На территории расположен один пожарный гидрант</p> |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>  |  | <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>   |   |  |  |  |  |  |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>   |  | <p>Помещения размещены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. При соблюдении указанных норм и противопожарного режима, ущерб третьим лицам не может быть причинен.</p>   |   |  |  |  |  |  |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1" data-bbox="240 1792 1043 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1792 678 2083">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="678 1792 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th data-bbox="1257 1792 1554 2083">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |  | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |  |  |  |  |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |  |   |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |   |  |  |  |  |  |

|      |  | защиты  |             |
|------|--|---|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | СП 4.13130.2013 п. 4.3, табл.1  | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 5.2, 8.8  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 8.1   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | СП 4.13130.2013 п. 5.2.6  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | СП 1.13130.2020 п.п. 4.2.13-4.2.22, 4.3.2-4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1., 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | СП 4.13130.2013 п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009 п.п. 3.3-3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6,7 СП 484.1311500.2020 п.п. 6.1, 6.2 СП 7.13130.2013  | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого  | СП 484.1311500.2020 п.п. 6.3, 6.6   | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      | направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития                    |   |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 приложение 1,2,3 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 2-4, 5-12, 15-17, 21, 22, 23, 26, 27, 30,31, 35, 36, 43, 48, 52, 54-56, 60, 65, 73, 392-394, 397, 403, 407, 408, 409 | Выполняется |