Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» апреля 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-006534

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКИТА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1115476061359 ИНН: 5403329140

Место нахождения объекта защиты:

630088, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, зд. 69/10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.03.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2200
1.6.	Объем здания, куб. м	22432
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Система вытяжной противодымной вентиляции (ВД1 Тип ВКР12,5-ДУ-01-Ф; ВД2 Тип ВКР12,5-ДУ-01-Ф; - Система подпора воздуха ПД1 Тип ВО-2,3-130-6,3; -- Система подпора воздуха ПД2 Тип ВО-2,3-130-6,3; -- Система подпора воздуха ПД3 Тип ВО-2,3-130-6,3,; - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (СОУЭ); - Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), адресного типа; - Внутренний пожарный водопровод; - НПВ 2ПГ (кольцевой, диаметр 225 мм)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчетное значение индивидуального пожарного риска на объекте 9,87*10-7. Противопожарное требования, специально не оговоренные в расчете, следует принимать в соответствии с требованиями Технического регламента и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма застрахованного имущества и возможного ущерба третьем лицам в соответствии с договором страхования №2421014U0002C от 12 февраля 2024 года составляет 300 000 000 рублей.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 п.п.4.4; 5.1.2.; 5.1.5.; 5.5.2.; 6.1.43.; 6.1.47.; 6.7.2.;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2020 п.п. 8.8; 8.14;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013 п.п. 8.1.;8.6;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.13130.2012 п.5.4.16.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП1.13130.2020 п.п. 4.1.6,4.1.5,4.2.7,4.2.13,4.2.14,4.2.16,4.2.18,4.3.2,4.4.1а,4.4.3,4.4.6,4.4.7,4.4.9,7.6.1,7.6.4,7.6.5,7.6.8. СП2.13130.2012 п.5.4.16	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 90.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СП3.13130.2009 п.п. 3.3;3.5;4.1;4.4;4.6;5.1;5.3;5.5. СП5.13130.2009 п.п. 3.3;3.5;4.1;4.4;4.6;5.1;5.3;5.5;5.7.1;5.7.2;5.7.7;5.7.8;5.7.22;5.7.25;5.7.27;5.8.1;5.8.2;5.8.4;5.9.1;5.9.4;5.9.16;5.10.1-4;5.10.8-17;5.10.25;5.10.29;5.10.30;5.10.32;5.10.35;5.10.36;5.10.39;13.1.1;13.1.9;13.1.12;13.2.1;13.2.2;13.3.1;13.3.2;13.3.4;13.3.7;13.3.12;13.4.1;13.13.1;13.13.	Выполняется

	водопроводы)	2;13.13.3;13.14.10-13;13.15;14;15.3; 15.7;15.9;15.10;16.1-3;17.1-17.3; СП7.13130.2013 п.п. 5.13;5.15;5.18; 6.6;6.16;6.17;6.18;6.29;6.35;6.49е;6. 51;6.53; 6.54а;6.55;6.57;6.60б;7.1;7. 2и;7.6;7.8;7.10;7.11;7.18;7.19. СП10.13130.2020 п.п. 6.1.6;6.1.11;6 .1.13;6.1.17;6.1.18;6.1.19;6.1.21;6.1. 24;6.1.25;6.2.1;6.2.2;6.2.4;6.2.5;6.2.1 2;6.2.19;7.1-7;12.1;12.3;12.4;12.6;12. 10а;12.11;12.12;12.13;12.14;12.15;1 2.16;12.23;12.26;12.28;12.29;12.30;1 2.33;12.34;13.1;13.6;14.1.1;14.1.2;14 .1.8;14.1.11;14.1.15;14.1.16;14.1.18; 14.1.23-25;14.1.29;15.1. СП30.13130.2020 п.п 4.2;4.7;6.1;6.2 ;7.3;7.9;7.10;7.13;7.14;7.15;7.16;8.2; 8.7;8.17;8.21;9.4;9.6;12.5;16.1;17.1;1 8.1;18.2;18.10;21.1;21.2;21.5;21.14;2 3.1;23.2;23.3;24.1;24.6;25.1;25.2;26. 1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП484.1311500.2020 п.п. 5.13;5.14; 6.2;6.3.4;6.4.2;6.4.5;6.6.1;6.6.5;6.6.2 7. СП486.1311500.2020 п.п. 4.4 СП3.13130.2009 п. 16 табл. 2 СП6.13130.2021 П.п. 6.4;6.6;6.8; Приложение А	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП477.1325800.2020 п.10.2 п.10.3	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.