

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Новосибирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» апреля 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-006535



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание учебно-образовательного учреждения образовательного парка "ЕЛЬ  
SCHOOL" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА НОВОСИБИРСКА"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ШКОЛА НОВОСИБИРСКА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1205400017217

ИНН: 5401998699

Место нахождения объекта защиты:

630051, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Ползунова, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.08.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	16

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	796
1.6.	Объем здания, куб. м	63773
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Адресная (радикальная) установка пожарной сигнализации Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа Автоматическая установка пожаротушения не требуется Система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвального этажа: "Динамическая" - обеспечивает принудительное механическое удаление дыма и компенсацию расхода воздуха. Подача приточного наружного воздуха выполняется через противодымный клапан стенового исполнения. На этажах 1-4 "Статическая" - в случае пожара экстренно отключаются системы общеобменной вентиляции, препятствуя распространению дыма. Внутренний противопожарный водопровод не требуется Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от наружного противопожарного водопровода, расположенного по ул. Ползунова, 5</p>

2.	<b>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска не проводилась			
3.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Помещения расположены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. При соблюдении указанных норм и противопожарного режима, ущерб третьим лицам от пожара не может быть причинен.			
4.	<b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 69 п. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 68 п. 1,2 (пп.1)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 90 п. 1 пп.1 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 49, 71, 72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 57, ст. 80 п. 1, ст. 87 п. 1,2, табл. 21, 22, 23 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 13, 16 б), д), е), к), м), н), 23,25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 6 п. 1 пп. 1, ст. 53 п. 1,2, сти. 89 п. 1 ПП РФ от 16.09.2020 п. 2, 5, 9, 14, 16 д), к), 21, 22, 23, 26, 27, 30, 36, 37, 56	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 90 п. 1 п.1,2,3 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17, 26, 36, 48, 49, 51, 71, 72	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 54, ст. 62 п. 1, ст. 56 п. 1 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 10, 54, 55	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4 п. 4, ст. 59 п. 3 СП 484.1311500.2020 п. 5.2, 6.1.1 (4 абзац)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, (а, б, д, е, з, к, о) 22, 23, 27, 32, 35, 49, 55, 60, 65, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 392, 393, 394, 395, 403, 404, 409, 413 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 приложение № 1 п. 1-27, приложение № 2 п. 1-4, приложение № 3 п. 1,2	Выполняется