


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» апреля 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-006776



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание производственного цеха со встроенной газовой котельной

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИССАНТ СИБИРЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035401008598

ИНН: 5402177423

Место нахождения объекта защиты:

обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Выборная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.04.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4062
1.6.	Объем здания, куб. м	38929

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров административно-бытовой встройки и малярного цеха активная, в остальных помещениях здания - пассивная. Пожарная сигнализация АУПС адресно-аналоговой системы ситема оповещения и управления эвакуацией людей СОУЭ 1-го и 2-го типов ВПВ имеется (29ПК) НВП 2ПГ (кольцевой, диаметр 160 мм)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Расчет не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Потенциальной угрозы ущерба имуществу третьих лиц не усматривается			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 6.1.2 табл. 3, п. 4.3. табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 48, 49 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 5.3 табл. 3, п. 5.5, 8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1,2 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 71, 72, под. д) п. 393 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 8.2.1-8.2.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 6.1.43, 6.1.45, 6.28, 7.2, 7.3, 7.12, 7.13, 7.16 СП 4.13130.2013 п. 3.1, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.6, 4.2.9, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.9, 4.4.11 п. 6.1 табл. 3 СП 1.13130.2020 п. 6.1.1 табл. 6.1, 6.25, 6.2.10, 5.3.2, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.16, 5.4.18, 6.2.10, 6.9.5, 6.9.6, 6.9.13, 6.9.15, 6.9.16, 6.9.28, 6.12 табл. 3, 4.3 табл. 1 СП 2.13130.2020 табл. 21, 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 4.2.7, 4.2.10, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.22, 8.1.1, 8.1.3, 8.2.1 СП 1.13130.2020 п. 5,9, 17 (пп А), 23, 25, 26, 27, 28, 31, 36 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 СП 2.13130.2020 п. 4.1.3, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.2.24, 4.4.1, 4.4.11, 7.1.1, 7.1.5 табл. 6, 7.1.5, 8.1.1., 8.2.7 табл. 15	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 4 ст. 4, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 7.1 СП 4.13130.2013 п.п. 12, 17, 26, 48, 49, 71, 72 ПП РФ от 16.09.2020	Выполняется

		№ 1479	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	табл. 2 п. 17, гл. 4 СП 3.13130.2009 6.1.10, 6.1.12, 6.1.17, 6.1.18, 6.2.1, 12.3, 12.10, 12.11, 12.12 табл. 7.2 СП 10.13130.220 п. 5.14, 5.19, 6.1.5, 6.2.11, 6.3.1, 6.3.4, 6.6.11, 6.6.12 СП 484.1311500.2020 п. 54, 55 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 54, п.п. 2,3,4,5,7,9,13 ст. 82, пп. 2,3,4 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 55,56 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5 п. 2,3, ст. 48, ст. 50, 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п.п. 2-5, 9-18, 22-38, 41-43, 48-50, 54-56, 60, 65, 70-73, 392-394, 395-407, 409, 413 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется