Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» мая 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-007168

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание склада ООО «Краснообское казачье общество»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНООБСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1045404349210 ИНН: 5433154433

Место нахождения объекта защиты:

630501, обл. Новосибирская, р-н. Новосибирский, пос. р.п. Краснообск, доп. тер. южнее улицы С-100 рядом со складом СибНИИРСа, МО р.п. Краснообск

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.05.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	230

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	1532
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система адресной пожарной сигнализации с использовани-ем приборов «Болид». Система оповещения и управ-ления эвакуацией 1-го типа. Система противодымной вен-тиляции не требуется. Внутренний противопожарный водопровод не требуется. Наружное пожаротушение объекта с расходом 10 л/с предусмотрено не менее, чем от двух пожарных гидрантов, расположенных на городской сети водоснабжения.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Поэтому предоставлен отчет по оценке возможности сокращения противопожарных расстояний (разрывов) от Складского здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:19:180601:62 по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, южнее улицы С-100 рядом со складом СибНИИРСа, МО р.п. Краснообск до другого складского здания, расположенного южнее (шифр 24-04-24-РР). Ни на одном элементе здания «Здание склада 48х15» падающий тепловой поток не превышает допустимое значение. Ни на одном элементе здания «Здание склада 22х12» падающий тепловой поток не превышает допустимое значение. Для всех объектов во всех сценариях пожара условие qпад < qдоп соблюдается для всех облучаемых материалов наружных конструкций, то сокращение противопожарного расстояния от Складского здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:19:180601:62 по адресу: обл. Новосибирская, р-н

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Новосибирский, южнее улицы С-100 рядом со складом СибНИИРСа, МО р.п. Краснообск до другого складского здания, расположенного южнее на расстоянии от 4.7 м до 4.9 м можно считать допустимым и обоснованным. На основании выполненного расчета следует: согласно ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, т.к. выполнено условие №5: - результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи; Поэтому пожарная безопасность объекта обеспечена.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Отсутствует			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013, п.6.1.2, табл. 3 Не выполнено	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2020, п. 5.3, табл. 3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013, пп.8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.13130.2020, п. 6.2.1, табл. 6.3 СП4.13130.2013, п.6.1.20 СП4.13130.2013, п.6.3.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	СП1.13130.2020 пп. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.8 СП1.13130.2020 пп. 8.3.1, 8.3.2 СП1.13130.2020 пп. 4.2.7,	Выполняется

	пути и выходы	4.2.18, 4.2.19 СП1.13130.2020 пп. 4.3.2, 4.3.3. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП4.13130.2013, п.7.1, п.7.3, п.7.13, п.7.16 пп. 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП8.13130.2020, п. 5.3, табл. 3 наружное пожаротушение объекта с расходом 10 л/с предусмотрено не менее, чем от двух пожарных гидрантов, расположенных в радиусе 200 м. СП10.13130.2020, п.7.8, табл.7.2 внутренний противопожарный водопровод не требуется. СП7.13130.2013, п.7.2, п.7.3 в здании не требуется система дымоудаления. СП 486.1311500.2020 п.4.12, табл. 1 в здании не требуются автоматические установки пожаротушения. СП 486.1311500.2020 п. 4.10, табл.3 в здании выполнена система автоматической пожар-ной сигнализации СП 3.13130.2009, п.6, табл.1, табл.2 в здании выполнена система оповещения и управления эвакуацией	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП486.1311500.2020 табл. 1, 2 СП7.13130.2013, пп.7.2, 7.3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регла-мент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	требованиях пожарной безопасности», ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 24 октября 2022 года) п.2, п.2.1, п.3, п.4, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.17.1, п.23, п.25, п.26, п.27, п.28, п.32, п.33, п.35, п.36, п.37, п.54, п.60, п.63, п.286, п.288, п.290, п.291, п.292, п.293	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.