Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» июня 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-009663

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Бар-магазин крафтового пива "Добрый Бондаръ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Березов Никита Александрович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 323200000064403 ИНН: 540545953787

Место нахождения объекта защиты:

630102, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Сакко и Ванцетти, Дом 25

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.02.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	51
1.6.	Объем здания, куб. м	168
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации не адресного типа Система оповещения людей о пожаре 2-го типа Средства первичного пожаротушения (огнетушители ОП-4(з)-АВСЕ-01 в количестве 2 шт. Внутренний противопожарный водопровод, имеет 3 ПК, диаметр 50 мм. Система противодымной защиты и пожаротушения отсутствует
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Исходя из собственной оценки возможного ущерба третьих лиц от пожара, сумма составляет 2000000 (два миллиона) рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123-ФЗ: статья 69 п. 1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 4.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п. 5.2 табл. 2, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.13	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: статья 90 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" пункты 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: статьи 87, 88 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 6.5.1 табл. 6.8, п. 6.7.1 табл. 11 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 5.1.1, п. 5.1.3, п. 5.2.7, п. 5.5.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: статьи 89 СП 1.13130.2020 "Системы	Выполняется

	пути и выходы	противопожарной защиты. Системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.1.2, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1-4.3.3, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); пп. 23, 27, 28, 36.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 90 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: статьи 54, 83, 91, 103; СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защитыю Нормы и правила проектирования" п.п. 1.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 5.20, 6.1-6.6, приложение А табл. 1 п.7 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464: в целом. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); 10, пп. Е п.16, 54, 56. Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

		№ 123-ФЗ: статьи 54, 84, 91; СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.8, 5.1-5.3 Раздел 6 талб. 1, раздел 7 табл. 2 п.8; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464: в целом. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); 10, пп. Е п.16, 54, 56. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: статьи 62,86; СП 10.13130.2020:п. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.17, 6.1.19, 6.2.1-6.2.6, 6.2.14, 7.1-7.2, 7.3-7.6; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464: п. 2, 3, 5, 7, 10 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); пп. Е п.16, 48, 50, 54, 55, 56.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: статьи 83, 84; СП 484.1311500.2020; п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.13, 7.2.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); пп. 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 16,	Выполняется

	противопожарный режим	17, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 54, 55, 56, 60, 88-92, 392-394, 395, 396-404, 406, 407, 409, 413.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.