


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Новосибирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«15» августа 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-013924



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Таскаевская средняя  
общеобразовательная школа Барабинского района Новосибирской области  
(дошкольная группа)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ТАСКАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025406624979

ИНН: 5451202721

Место нахождения объекта защиты:

632304, обл. Новосибирская, р-н. Барабинский, с. Таскаево, ул. Центральная, д. 96

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.07.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	675
1.6.	Объем здания, куб. м	4564
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>В здании установлены: АПС - двухпороговая, аналоговая - состоит из средств: - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранд Магистр-24», 1 шт.; - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-КПБ, 1 шт.;</p> <p>Пожарные извещатели: извещатель пожарный дымомвой ИП-212-141, 96 шт., извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А-3, 4 шт., извещатель пожарный ручной – ИПР, 14 шт. Система ПАК «Стрелец-Мониторинг» с передачей сигнала на 51 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Новосибирской области</p> <p>-Резервный источник питания «ББП-20», 1 шт.;</p> <p>-Светоуказатель «Молния-12», 16 шт.; - Звуковое оповещение: оповещатель звуковой «Свирель», 10 шт.</p>
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p>	

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Расчет пожарного риска не проводился			
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013, ФЗ 123 ст. 6-2, ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	не выполняется, не предусмотрено проектной документацией	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1, п. 4.1, 8.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункт 5.6.2, таблица 1 СП 4.13130.2013, СП 2.13130.2020 п. 5.1-5.2.8, ФЗ 123, ст.. 35, 36, ст.55	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункт 7.12, таблица 13 СП 13130.2020, ФЗ 123 ст.53, 54	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.6 СП 4.13130.2013,ФЗ-123 ст. 53, ст. 90, СП 4.13130.2013 п. 4.1., приказ МЧС РФ от 14.02.2020 № 89	Выполняется
4.7.	Системы	пункты 7.1-7.6 СП	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	4.13130.2013,ФЗ-123 ст. 53, ст. 90, СП 4.13130.2013 п. 4.1., приказ МЧС РФ от 14.02.2020 № 89	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ 123 ст. 91, СП 3.13130.2009, п. 3-5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2,5,7-9,11,16-17,21-22,32,35,41,60,88-92; постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; пункты 5.2.3, 6.7.1, таблица 6.9 СП 2.13130.2020 ФЗ 123 ст.64, ст. 81, ст.82, ст. 89; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 п. 92 раздел 19 п. 397, п. 400, п. 407, п. 409	Выполняется