

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» августа 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-014216



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3 «Пеликан»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 "ПЕЛИКАН"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1065445000532

ИНН: 5445121506

Место нахождения объекта защиты:

633003, обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Кутузова, д. 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1992

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	21667

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	33851
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно-контрольный «Сигнал 20П» - 4шт, аккумулятор 26 А*4 – 5 шт, извещатель пожарный дымовой ДИП-212-45М – 299 шт, оповещатель световой «Выход» - 34 шт, оповещатель речевой «Рокот 3» - 54 шт, извещатель пожарный ручной ИР – 1, пульт контроля и управления С2000 – 1 шт, блок контроля и индикации С200-БКИ – 2 шт, бесперебойный источник питания СКАТ 1200Д (исп.2) – 5шт, извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ – 2шт.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился. Так как на объекте отсутствует имущество третьих лиц, то ущерб не может быть причинен.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ТРoТПБ) ч.4 ст.4; -СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3 табл. 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-ТРoТПБ ст. 4 ч. 4; - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)»: п.5.1, п.5.2, п. 8.6 - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ 16.09.2020 г. №1479, п.48, п.71.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- ТРoТПБ ч.4 ст. 4; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1, п.8.6, п.8.7; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ 16.09.2020 г.	Выполняется

		№1479, п.71	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ТРОТПБ ч.4 ст.4; ст.58; табл.21; СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объекта защиты»: п. 5.2.2, п. 5.2.3, п.5.2.4, 5.2.5, п. 5.3.3, п. 5.3.5, п. 5.4.2, п. 5.4.3; СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.1, п. 5.6.2; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ 16.09.2020 г. №1479, п.13, п.15, п.25.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ТРОТПБ ч.4 ст.4; СП 1.13130.2020 п. 4.1.3, п. 4.1.5, п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11, 4.2.13; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.16; 4.2.18; 4.2.21; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6, 4.4.1- 4.4.5; 4.4.8; 4.4.11, 7.12.2, 7.12.7; 7.1.1, 7.1.4; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ 16.09.2020 г. №1479, п.п. 5, 9, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-ТРОТПБ ч.4 ст. 4, -СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:п.п.7.1-7.7, 7.10-7.17, 7.16; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ 16.09.2020 г.	Выполняется

		№1479, п.26, п.71;	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-ТР о ТПБ ч.4 ст. 4, ч.1 ст.6, ст.51, 54, 61, 81-84, 91; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ 16.09.2020 г. №1479, п.10, п.37, п.48, п.54, п.55, п.56; - СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" пп.4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, п.11 в таблице 1; - СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.14 в таблице 2, п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.2,4.4.,4.6-4.8, 5.1-5.5.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ТР о ТПБ, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86 - СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: 14.1, 14.2, 14.3, 14.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: ст. 37; - ТР о ТПБ ч.4 ст. 4; -Правила противопожарного	Выполняется

<p>защиты и противопожарный режим</p>	<p>режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства РФ 16.09.2020 г. №1479 пп.1-5,8-19,21-37, 41-44, 48,49, 54, 56, 60, 65-73, 88-92, 337-372, 392-413, - Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа»: в полном объеме</p>	
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--