Зарегистрирована ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» ноября 2024 г. Регистрационный № 54-08-2024-019762



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автомобильная заправочная станция жидкого моторного топлива "Новосибирскнефтетрейд"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРФЕЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1175476047900

ИНН: 5433962173

Место нахождения объекта защиты:

630510, обл Новосибирская, р-н Новосибирский, п Приобский, ш Колыванское, Дом

6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03 02 2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование разде.	ла
п/п		
1.	<u>Характеристика объекта</u>	<u>защиты</u>
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные
		здания, сооружения,
		производственные и
		лабораторные помещения,
		мастерские
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	88
	здания, кв. м	

1.6.	Объем здания, куб. м			370
1.7.	Количество этажей			1
			ATT	1
	Категория наружных устано	-		ная взрывопожаро-
	опасности, категория здани		OH	асность
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)		1177C /	
1.9.	Перечень и тип систем про		,	адресного типа);
	(системы противодымной за	-	· ·	2 тип); НПВ (2
	сигнализации, пожаротуше		пожарных р	езервуара по 100
	управления эвакуацией, вну			м3)
	противопожарные водопров	воды)		
	0			
2.	_	го риска, проведенна		
	(Заполняется, если провод	-	_	-
	I -	ожарного риска, а такж		
	дополнительных инженер			
	обеспечения допустимо			
		тип систем противопож		ol <i>)</i>
		жарного риска не произ		
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	-
	(Заполняется самостоятель			-
	имуществу третьих лиц		цятся реквизи	ты документов
Door	tan naaraayatana yyyanka yyy	страхования)	пожара по оо	SOTTO AND
Pasi	мер возможного ущерба иму	ставляет: 10 000 000 ру	•	оственной оценке
4.		ении мероприятий по		เด แดงรอกแดน
- .	безопасности, выполнен			-
	oesonaenoem, bbinosinei	<u>защиты</u>	oocene mba	IDEN HU OODERIC
	Наименование	Реквизиты нормативн	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безог	•	выполняется/не
	1 1	перечень статей (часте		выполняется
		устанавливающих т	•	
		пожарной безопасност	•	
		защиты	-	
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от	г 22.07.2008	Выполняется
	расстояния между	№123-ФЗ «Технически		
	зданиями и сооружениями	о требованиях по	-	
	17	безопасности» статья 6	-	
		71 ч.1,2, табл.15; Пр		

4.2	Намужие	России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями №1, 2, 3) п.п. 4.3, 6.1.2, табл. 1, 3; Приказ МЧС России от 05.05.2014 №221 «Об утверждении свода правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п. 7.2, табл. 2.	Primo vivacino a
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 ч.1; Приказ МЧС России от 30.03.2020 №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.п. 10.3, 10.4, 10.6, 10.11; Приказ МЧС России от 05.05.2014 №221 «Об утверждении свода правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.п. 6.35, 6.37.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 ч. 1 п. 1; Приказ МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями №1, 2, 3) п.п. 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5; Приказ МЧС России от 05.05.2014 №221 «Об утверждении свода правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п. 8.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 31 ч.1, статья 87 ч. 1,2,5,6,11, статья 88 ч. 1,2,3, табл. №№21,22; Приказ МЧС России от 12.03.2020 №151 «Об утверждении свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.1.1, табл. 6.1; Приказ МЧС России от 05.05.2014 №221 «Об утверждении свода правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.п. 6.9, 6.14, 6.17, 6.18, 6.19, 6.21.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы		Выполняется

		п.п. 4.2.6, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2-4.3.7, 8.2.7, табл. 15; Приказ МЧС России от 05.05.2014 №221 «Об утверждении свода правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.п. 6.12, 6.18; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил	
		противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 23, 25, 26, 27, 28, 31, 107.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 ч. 1; Приказ МЧС России от 24.04.2013 №288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями №1, 2, 3) п. 7.1; Приказ МЧС России от 05.05.2014 №221 «Об утверждении свода правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.п. 6.35, 6.37; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил ротивопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 48, 54, 71.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется

(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

о требованиях пожарной безопасности» статья 81 ч. 1,3, статья 82 ч. 2, статья 83 ч. 1, статья 84 ч. 1,3; СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» п.п. 6.32, 6.35, 6.39, 6.40. Системы пожарной сигнализации Приказ МЧС России от 31.07.2020 №582 «Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.п. 5.5, 5.13, 5.14, 5.17, 5.21, 6.1.1, 6.2.6, 6.2.11, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1; Приказ МЧС России от 20.07.2020 №539 «Об утверждении свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п.п 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, п.п. 5.2, 10.2, 48 таблицы 3. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Приказ МЧС России от 25.03.2009 №173 «Об утверждении свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, $4.5, 4.8, 5.3, 5.5, \pi.\pi. 8, 16, 17$

		таблицы 2. Наружный противопожарный водопровод Приказ МЧС России от 30.03.2020 №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.п. 10.3, 10.4, 10.6, 10.11.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 83 ч.	Выполняется

4.9. Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 5 ч. 3, статья 6 ч. 1; Приказ МЧС России от 25.03.2009 №179 «Об утверждении СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.25, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.4; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.п. 2, 2(1), 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 63, 103, 104, 107, 108, 121, 122, 125, 126, 127, 130, 131, 244, 253, 286, 287, 288, 297, 318, 337, 340, 341, 342, 354, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 409; Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в

Выполняется

п.п. 1, 2, 3, п.п. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27 приложения 1.
--