Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» декабря 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-020546

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

пансионат для пожилых людей

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1225400021978 ИНН: 5405073951

Место нахождения объекта защиты:

630009, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Добролюбова, Дом 12/4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	394
1.6.	Объем здания, куб. м	1182
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пожарная сигнализация - адресно-аналоговая СОУЭ 3-го типа
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Пансионат для пожилых людей по адресу: г. Новосибисрк, ул. Добролюбова, 12/4имеет таке объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому , составляет Ri = 9,979*10-7 год -1 и не превышает значение одной милионной в год, при выполнении следующих условий: 1. В случае пребывания на объекте защиты слепых и слабовидящих людей учесть эти особенности с целью оповещения и управления эвакуацией данной категории людей при пожаре; 2. Проемы, заполенные дверями из помещений, выходящих в коридор, оборудовать устройствами для самлзакрывания и уплотнениями в притворах; 3. Обеспечить соблюдение Правил противопожарного режима утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также иных обязательных треьований. 4. Применение декоративной отделки на путях эвакуациидекоративных материалов с показателями пожарной опасности, предусмотренных табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 5. Наличия на путях эвакуации аварийного освещения, выполненного в соответсвии с требованиями СП 52.13330; 6. Обеспечить монтаж, ремонт, техническое обслуживание и экспуатацию систем противопожарной защиты в соответсвии с действующими на момент монтажа данных систем нормативными документами в области пожарной безопасности; 7. Изменить направление открывания дверей, выходящих из помещений в коридор, а именно направление открывания дверей необходимо осуществлять в помещения; 8. Обеспечить пребывание на объекте

защиты людей в количестве, не превышающем предусмотренном в данном отчете и относящихся к группе мобильности (для групп мобильности МГН) М.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара сумма ущерба составляет 10 000 000 рублей			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1 и 2 статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 8.9, 8.13, табл. 2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" подп. 1 п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 7.1. 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	ч. 1 и 2 ст. 30, ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	требованиях пожарной безопасности" п. 5.1.2-5.1.3, 5.2.2, 5.2.4 СП 4.13130.2013 п. 4.6, 5.2.2-5.2.5, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.16, абз. 1 п. 5.4.18, 6.7.19 СП 2.13130.2020	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1, п. с 1 по 3 части2, часть 3 и часть 4 ст. 53, ст. 89, табл. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37 Правил противопожарного режима в РФ, утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 4.1.2, с 4.2.4 по 4.2.9, с 4.2.13 по 4.2.22, с 4.3.2 по 4.3.5, 4.3.7, 4.3.12, с 4.4.1 по 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.12, 5.1, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.10, с 9.1 по 9.3 табл. 2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.1 - 7.19 СП 4.13130.2013 п. 17, 26, 54, 71 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, 62, 68, 83, 84, 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. с 5.5 по 5.9, с 5.11 по 5.15, 5,17, 5.19, 5.21, 6.6, 7.1, 7.2.2, 73, 7.4, 7.5 табл. А.1 СП 484 .1311500.2020 п. с 3.2 по 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1 и 2 СП 3.13130.2009 п. 4.4, 5.2, 8.4, 8.6 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.2, 6.1 СП 484.1311500.2020 п. 10, 55, 56 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2, 3, 5, 8-19, 21-32, 34-37, 40-43, 48-50, 54-57, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 88-92, 337-372, 397-404, 406, 407, 409 приложение 1,2 Правил противопожарного режима в РФ утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.