Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» декабря 2024 г.

Регистрационный № 54-08-2024-021076

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Помещения Ф 1.1 - медицинская организация, предназначенная для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно) АНО НБ (Автономная Некоммерческая Организация Наркологическая больница) ВИТАР

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Мухина Лилия Валерьевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

630080, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Первомайская, Дом 98/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.03.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	175
1.6.	Объем здания, куб. м	2700
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации (СПС), адресная. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании (СОУЭ) 3-го типа. 3. Наружный противопожарный водопровод: пожарные гидранты (ПГ) - 1 расположен непосредственно у здания № 98/1 по ул. Первомайская; 2 расположен у здания № 100 по ул. Первомайская. 4. Здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Исходя из собственной оценки возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 рублей 00 копеек.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69 ч. 1; Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (с Изменениями № 1, 2, 3, 4) п.п. 4.3, 4.15, таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 68 ч. 1, 2, ст. 90 ч. 1, п . 3; Приказ МЧС России от 30.03.2020 г. № 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.2, 6.3, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, таблица 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 ч. 1, п. 1;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (с Изменениями № 1, 2, 3, 4) п.п. 4.1, 7.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14, 8.3, 8.6-8.9.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 57 ч. 1, 2, ст. 58 ч. 1, 2, ст. 87 ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7, таблицы № 21, 22; Приказ МЧС России от 12.03.2020 г. № 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.п. 5.2.4, 5.2.7, 5.3.2, 5.4.1-5.4.3, 5.4.16, таблицы 6.9, 6.14; Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (с Изменениями № 1, 2, 3, 4) п.п. 5.1.2, 5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89 ч. 1, 2, 3, ст. 134 ч. 5, 6, таблицы 28, 29; Приказ МЧС России от 19.03.2020 г. № 194	Выполняется

		"Об утверждении свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (с Изменением № 1) п.п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.7, 4.2.9-4.2.11, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.3, 4.4.1, 7.1.1-7.1.4; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п. 5, 23, 25, 26, 27, 28, 31.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 ч. 1, 2; Приказ МЧС России от 24.04.2013 г. № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" (с Изменениями № 1, 2, 3, 4) п.п. 7.1, 7.3, 7.14; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п. 48, 50, 54, 71.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54 ч. 1, 2, ст. 68 ч. 1, 2, ст. 81 ч. 1, 3, 4, ст. 82 ч. 2, ст. 83 ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ст. 84 ч. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, ст. 90 ч. 1 п. 3; Системы противодымной защиты Приказ МЧС России от 21.02.2013	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	г. № 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями № 1, 2) п.п. 7.1, 7.3, 8.5 Системы пожарной сигнализации Приказ МЧС России от 31.07.2020 г. № 582 "Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.27, 7.2.2 прим. А, табл. А1; Приказ МЧС России от 20.07.2020 № 539 "Об утверждении свода правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защиты автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.3, 4.4, 4.5, п. 48 таблицы 3; Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 173 "Об утверждении свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 5.5, п. 16 таблицы 2. Внутренний противопожарный		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		водопровод Приказ МЧС России от 27.07.2020 г. № 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" п.п. 7.6, таблица 7.1 Наружный противопожарный водопровод Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.2, 6.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, таблица 2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 81 ч. 1, ст. 84 ч. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11; Приказ МЧС России от 31.07.2020 г. № 582 "Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.27, 7.2.2 прим. А, табл. А1; Приказ МЧС России от 21.02.2013 г. № 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями № 1, 2) п. 6.24; Приказ МЧС России от 25.03.2009 г. № 173 "Об утверждении свода правил СП 3.13130.2009 "Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 5.3, 5.4, таблица 1, таблица 2; Приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.12, 6.2, 6.7, 6.8.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5 ч. 3; Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179 "Об утверждении СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.25, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.5.1, 4.5.4; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации п.п. 2, 2(1), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 63, 71, 73, 116, 117, 118, 119, 372, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 400, 406, 407, 409, 413, приложение 1; Приказ МЧС России от 18.11.2021 и 806 " Об определении Порядка, видос, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам	Выполняется

		противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" приложения 1, 2, 3.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.