

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» февраля 2025 г.

Регистрационный № 54-08-2025-002118



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

пансионат "Времена года"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Косарева Наталья Евгеньевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 323700000037603

ИНН: 701771720322

Место нахождения объекта защиты:

630124, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Юрия Смирнова, Дом 155

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	10

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1478
1.6.	Объем здания, куб. м	16258
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресная радиоканальная Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа Внутренний противопожарный водопровод имеет 8 ПК, диаметр 65 мм Наружное противопожарное водоснабжение: ПГ-1 ул. Смирнова, 106 (К-250), ПГ-2 ул. Новороссийская, 120 (Т-150) Системы противодымной не требуется, не оборудовано Автоматические установки пожаротушения требуются, не установлены. Отсутствие подтверждено расчетом пожарного риска
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска составляет $9,979 \cdot 10^{-7}$ при допустимом значении 10^{-6}, что соответствует требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, т.е. пожарная безопасность для людей, находящихся в здании, подтверждена. Расчет пожарного риска прилагается. Комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятия для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска предусмотрен, при выполнении следующих мероприятий: 1. В случае</p>	

пребывания на объекте защиты слепых и слабовидящих людей учесть эти особенности с целью оповещения и управления эвакуацией данной категории людей при пожаре; 2. Проемы, заполненные дверями из помещений, выходящих в коридор, оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, при этом указанные устройства должны обеспечивать беспрепятственность движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.; 3. Обеспечить соблюдения Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также иных обязательных требований; 4. Применение декоративной отделки на путях эвакуации декоративных материалов с показателями пожарной опасности, предусмотренных табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 5. Наличие на путях эвакуации аварийного освещения, выполненного в соответствии с требованиями СП 52.13330; 6. Обеспечить монтаж, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию систем противопожарной защиты в соответствии с действующими на момент монтажа данных систем нормативными документами в области пожарной безопасности; 7. Обеспечить пребывание на объекте защиты людей в количестве не превышающем предусмотренном в данном отчете и относящихся к группе мобильности; 8. Обеспечить заполнение проемов, выходящих в объем лестничной клетки. Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска на рассматриваемом объекте защиты, согласован письмом ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новосибирской области» от 15.01.2025 № ИВ-448-15

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Исходя из собственной оценки имущества третьих лиц от пожара 00 руб. 00 коп

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.08.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, статья 69. СП 4.13130.2013: пункты 4.3-4.6, 4.11-4.12, 8.1.3.	Выполняется
4.2.	Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, статья 99. СП 8.13130.2020: п. 5.2, табл. 2, пункты 8.8-8.10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): 48.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 90. СП 4.13130.2013: пункт 8.1.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): 71, 72.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 87, 88. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.2-5.2.5, 5.2.7-5.2.8, 5.4.3-5.4.5, 5.4.14, 5.4.16-5.4.18, 6.7.10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): пп. Е п. 16, 23.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 89 (в части не устанавливающей более высокие требования пожарной безопасности чем СНиП II-Л.2-72*); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: пп. 4.2.1-4.2.22, 4.2.24-4.2.26, 4.3.3, 4.3.5-4.3.9, 4.3.11-4.3.12, 4.4.2-4.4.12, 4.4.15-4.4.16, 4.4.20, 4.4.22, 4.4.23, 5.1.1-5.1.3, 5.3.3, 5.3.9, раздел 9. Правила противопожарного	Выполняется

		режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): пп. 5, 9, пп. Ж п. 16, пп. А, Б п. 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 84, 86.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 90. СП 4.13130.2013: п. 7.1, 7.3-7.14, 7.16. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): пп. 12, 17, 26, 48, 49, 71, 72,	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты не требуется. Система пожарной сигнализации. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 54, 82, 83, 91, 103. СП 484.1311500.2020: пп. 1.1, 5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.14, 6.3-6.6, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7. СП 486.1311500.2020: п. 4.8, 4.9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): п. 10, пп. Е п. 16, 54. Отсутствие системы пожаротушения подтверждена расчетом пожарного риска. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 54, 82, 84, 91. СП 3.13130.2009: п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, 6, 7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): пп. Е п. 16, 54. Внутренний противопожарный водопровод.	Выполняется

		<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 62, 86. СП 10.13130.2020: п. 6.1.4, 6.1.5, 6.1.10, 6.1.19, 6.2.1-6.2.6, 7.1, 7.2, 7.4-7.6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) пп. Е п. 16, 48, 50, 54, 55, 56. Наружный противопожарный водопровод. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 62, 68. СП 8.13130.2020: п. 4.1, 4.2, 5.2.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: часть 4 статьи 4, ст. 83, 84; СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» пп. 5.5, 5.12-5.17, 5.21, 7.1, 7.2, 7.5.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479): пп. 2-6, 8-18, 22-37, 41-43, 48-50, 52, 54-56, 60, 63, 65, 70-73, 84, 86, 392-394, 395-404, 406, 407, 409, 413.</p>	Выполняется