

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» апреля 2025 г.

Регистрационный № 54-08-2025-006376



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
музыкальная школа" Барабинского района Новосибирской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" БАРАБИНСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055470004215

ИНН: 5451110319

Место нахождения объекта защиты:

обл. Новосибирская, р-н. Барабинский, г. Барабинск, ул. Карла Маркса, зд. 111

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.02.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3
1.6.	Объем здания, куб. м	6191
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации (аналоговая АПС, извещатели дымовые), система оповещения и управления эвакуации людей в случае 2 типа, с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны на базе прибора Сервис ПАКК «Стрелец-Мониторинг». Здание оборудовано внутренним пожарным водопроводом (количеством ПК-4)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">В соответствии со ст. 6 п. 3 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, расчет риска не требуется</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.4.3, п.4.4 СП 4 13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68, ст. 126, ст. 127 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.48, п.49 Правил противопожарного режима в РФ (ут. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479); п.4.1-4.5, таблица 2, пункт 5.2 таблица 2, п. 8.8-8.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.4.11, п.8.1, п.8.6-8.9, п.4.3 таблица 1 п.6.1.2, табл 3 СП 4.13130 2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям ст.90 Федеральный	Выполняется

		закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.5,6,7,9 статьи 88, ст. 30, ст. 31 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.3.1. СП 1.13130. 2020; п. п. 5.3.2, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.13; п.6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2020; ч.5 ст.15 ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; п. п. 5.2.23 – 5.2.34 СП 59.13330.2012г.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.16, п.17, п.23, п.26, п.27, п.28, п.29, Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации; п.4.3.2, п.4.4.3, п.8.1.5, п.8.2.5. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы; п.5.2.30 СП 59.13330.2012; ст.53 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.7.1, п.7.2, п. 7.3, п. 7.7, п. 7.13. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 7.2, 7.3 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности не требуется оборудование помещений объекта защиты системами противодымной защиты СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты, таблица 2, п.14 СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации автоматизация систем противопожарной защиты. Приложение А таблица А. 1 п. 14; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации. П.42, п. 43, п.49, п.50, п.54. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021г. №1474 Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, п.3, п.5, Приложение 1, Приложение 2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); Постановление Правительства Российской Федерации от	Выполняется

	<p>направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п.26, п.43, п.54, СП 484. 1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты, п.5.2, п.5.5, 6.1.4, п.6.1.5.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации п.2-6, п.9, пункты 11-13, пункты 15-17, пункты 26-32, пункты 35-36. Пункты 48-50, пункты 53-56, пункты 59-60, Раздел XIX, Приложение №1.</p>	Выполняется