Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» июня 2025 г.

Регистрационный № 54-08-2025-008554

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа Чулымского района

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025405826753 ИНН: 5442102583

Место нахождения объекта защиты:

обл. Новосибирская, р-н. Чулымский, п. Михайловский, ул. Молодежная, зд. 2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	898
1.6.	Объем здания, куб. м	11181
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа: Система звукового оповещения «Свирель» от системы АПС; световое табло «ВЫХОД» (Молния-12) в количестве 9 шт.; 1 центральный выход и 3 запасных выхода через коридор 2 этажа, и 5 запасных выходов через коридор 1 этажа. По коридорам 1 и 2 этажа и лестницам, размещён стрелки-указатели по ходу движения людей. Включение системы оповещения осуществляется автоматически при срабатывании пожарной сигнализации АПС 11-1-2008-ПС. Количество выходов на кровлю – 2. Система дублирования светового и звукового сигнала о возникновении пожара ПЦН № 107 (Состав оборудования системы пожарного мониторинга: Кнопка ручного оповещения о пожаре ИП-1; Аккумуляторная батарея 12В; Абонентский комплект УОО ПАК «Стрелец-Мониторинг») на пульт подразделения

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожарной охраны. 76 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новосибирской области, г. Чулым, ул. Советская, 37 т. 22-432 Наружная противопожарная ёмкость объемом 200 куб.м
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Не проводилась.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.6, 4.12, таблица 1 СП 4.13130.2020	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 пункты 3.11, 4.2, 9.1, 9.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020 пункты 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	СП 4.13130.2020 пункты 4.1-4.3, 5.6.2	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 пункты 4.1.1-4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 8.2.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2020 пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункт 6.1 СП 7.13130.2020; пункты 6.1.1. – 6.1.6, Приложение А СП 484.1311500.2020 пункты 3.3-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2020; пункты 5.1, 10.1, 10.3-10.5 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 6.1.1. – 6.1.6, 6.2.1, 6.5, 6.6.11, Приложение А СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2-4, 6, 9-13, 16-18, 20-24, 26, 27, 30-32, 34-37, 41, 48, 56, 60, 63, 77, 88, 91, 92, 392-394, 396-398, 400, 403, 405-407, 409-411, 413, Приложение 1, Приложение 7, 5, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении	Выполняется

		Правил противопожарного режима в РФ» Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.