

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» июля 2025 г.

Регистрационный № 54-08-2025-010856



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Куйбышевского района
"Чумаковская средняя общеобразовательная школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА "ЧУМАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025406826862

ИНН: 5428104405

Место нахождения объекта защиты:

обл. Новосибирская, р-н. Куйбышевский, с. Чумаково, ул. Советская, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.08.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	7

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1248	
1.6.	Объем здания, куб. м	10663	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация	
2.			
<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3.			
<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Прогнозируемый размер материального ущерба 2756300			
4.			
<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в последующих	Выполняется

		редакциях), статья 69, п.1, СП 4.13130.2013 п.п. 4.3-4.6 таб.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в последующих редакциях), статья 90, п.1, пп1, СП 4.13130.2013 п.8.1в, 8.6,8.8,8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в последующих редакциях) таблица 22, 23, 24. СП 2.13130.2020 п. 5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.3.1-5.3.6, глава 6, СП .13130.2013 п. 5.1.1-5.1.5, 5.5.3, 5.6.4, 6.1.36, 6.1.38, 6.1.40, 6.7.2, 6.9.2, 6.9.3, 6.9.6, 6.9.15, 6.9.16, 6.9.19	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в последующих редакциях), статья 134 ч. 1,2,3,5,6,18, ст.89; Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п.21-24, 26, 27, 29-32, 16 б),д),е),ж),к),о); СП 1.13130.2020 глава 4.2, 4.3, 4.4, 7, 8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в последующих редакциях), статья 90, п.1, 2, 3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в последующих редакциях), ст. 91, п.1,2, ст.86; СП	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.13130.2013 п. 4.2,4.3,6.1-6.24,7.1-7.17,7.20; СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5,4.1-4.8,5.1-5.5, таб.2 п.14, таб.1; СП 484.1311500.2020 п.5.1-5.21,6.1-6.6,7.1,7.2; СП 486.1311500.2020 п.1-3,4.1-4.9,таб.1 п.7,11; СП 8.13130.2020 п. 4.1-4.5, таб.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в последующих редакциях), ст.83, п.7, СП 7.13130.2013 п. 4.2,4.3,6.4,6.5,6.8,6.9,7.1-7.17,7.20; СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5,4.1-4.8,5.1-5.5, таб.2 п.14, таб.1; СП 484.1311500.2020 п.5.1-5.21,6.1-6.6,7.4,7.2; СП 486.1311500.2020 п.1-3,4.1-4.9, таб.1 п.7,11	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, п.2,3,4,6,8,9,10,12,14,15,16 б),д),е),ж),к),о),17 а),б),21,22 а),б),в),г),23 а),б),г),д),к),м),о),24,25 ,26,27,29,30,31,32,35,36,37,43,48,50 ,54,56,60,61,62,63,64,65,70,71,73,39 7-409; Приказ МЧС РФ №806 от 18.11.2021 п.7,8,11,13,17,18,22 приложения №1	Выполняется