

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Новосибирской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«07» апреля 2026 г.

Регистрационный № 54-08-2026-005528



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Административно-лабораторный корпус А**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "КАТАЛИЗАТОР"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025403639227

ИНН: 5408106436

Место нахождения объекта защиты:

**обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 1**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**20.11.2025**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	22

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2750
1.6.	Объем здания, куб. м	50439
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 3-го типа, Газогенераторная АУП, ВПВ, НПВ.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Так как требования нормативных документов по пожарной безопасности (Сводов Правил) частично не выполняются: - системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения из коридоров и лабораторий не предусматриваются, для административно-лабораторного корпуса по ул. Тихая, 1 в Советском районе г. Новосибирска в осях 1-18/А-К, выполнен расчет пожарного риска, компанией ООО «Новосибирский противопожарный центр». В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: Административно-лабораторный корпус, по адресу г. Новосибирск ул. Тихая, 1, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. При расчётной величине пожарного риска <math>6 \cdot 10^{-7}</math>, а также при соблюдении противопожарного режима, пожарная безопасность объекта защиты обеспечена, и уровень безопасности людей отвечает требуемому значению</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводились.</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></b></p>	

<b>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</b>		
<b><u>защиты</u></b>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (п. 6.1.2).	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ (глава 22. ст. 99). СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.2-5.4, 5.10, 5.11-5.12, 6.3, 8.1-8.2, 8.5-8.9).	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	№ 123-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 90, чч. 1, 3-5, 7, 9, 11 ст. 98). СП 4.13130.2013 (п. 8.1).	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ (чч. 1-7, 9- 11 ст. 87, чч. 1-3, 5-9, 13-14, 15, 19 ст. 88, чч. 1-2, 4-6 ст. 137). СП 2.13130.2012 (пп. 4.1-4.9, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.4.7-5.4.10, 5.4.16, 5.4.20, 6). СП 4.13130.2013 (пп. 4.20, 5.6.4, 5.6.5). СП 7.13130.2013 (пп. 6.1-6.2, 6.6-6.11, 6.14, 6.17, 6.22-6.24, 8.1, 8.5- 8.6).	Выполняется
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ (ст. 53, чч. 1, 3, 7-8, 10-11, 14 ст. 89, чч. 1-3, 5-6, ст. 134). СП 1.13130.2009 (пп. 4.2.4-4.2.8, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.7, 7.13.1, 8.2.16, 9.1.1, 9.2.1).	Выполняется
4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ (чч. 1-2 ст. 90). СП 4.13130.2013 (пп. 5.6.4, 7.1-7.3, 7.6, 7.10, 7.12-7.13, 7.16, 8.1.1, 8.1.4 -8.1.8, 8.1.14).	Выполняется
4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	№ 123-ФЗ (чч. 1-6, 9- 10 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, ст. 86, чч. 1,2 ст. 99). СП 3.13130.2009 (пп. 3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, 6-7). СП 5.13130.2009 (пп. 13.1.1,	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	13.1.9-13.1.11, 13.2.2-13.2.3, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.9, 13.3.12, 13.3.17-13.3.18, 13.4.1, 13.5.1-13.5.3, 13.5.5, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, 15.1- 15.2, 15.5-15.6, 15.9- 15.10, 16.1-16.3, 17.1- 17.4). СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.2-5.4, 5.9, 5.11-5.12, 6.3, 8.1, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9). СП 10.13130.2009 (пп. 4.1.1, 4.1.6-4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16, 4.2.1- 4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 4.2.13).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 123-ФЗ (чч. 4-6, 9 ст. 83). СП 5.13130.2009 (пп. 14.1-14.4, 14.6).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№ 123-ФЗ. Правила противопожарного режима в РФ (пп. 1-4, 6-7, 12, 14, 20-24, 33, 35-37, 40, 42-43, 48- 50, 55-59, 61-65, 70-71, 339, 345, 347, 460-463, 465-471, 475-482).	Выполняется