

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» июля 2022 г.

Регистрационный № 55-08-2022-008674



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торговый комплекс «ЛЕНТА»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037832048605

ИНН: 7814148471

Место нахождения объекта защиты:

обл Омская, р-н Омский, с Пушкино, тракт Красноярский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8900
1.6.	Объем здания, куб. м	118405
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ВН пожаро-опасность

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Автоматическая система обнаружения пожара. Применено оборудование предприятия НВП «Болид».</p> <p>Предусматривается применение следующих типов пожарных извещателей: ДИП-34А-01-02, ИПР513-3А, ИПДЛ-52М, С2000-ИП-02-02; ИП101-1А; 2. Система оповещения и управления эвакуацией 4-го типа; Тромбон БС-16, InterM PX-800D; InterM SC-6224; InterM PA-6336 Power Amplifier; громкоговорители InterM. 3. Автоматическая установка газового пожаротушения. в электропомещениях, модуль МПГ-60-80-40, баллон БП-106-80 с рабочим давлением 2,5 МПа с ГОТВ «Хладон-125» 4. Совмещенная система автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></p> <p>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	<p>Расчетное значение величины индивидуального пожарного риска составляет</p> $Q_{п}=0,4876*10^{-6}$
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></p> <p>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

	страхования)		
	50 000		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1, п.4.3, п.4.4, п.4.14; табл. 1; Специальные технические условия на противопожарную защиту объекта: «Торговый комплекс «Лента» (ТК-137), расположенный по адресу: Омская область, Омский р-н, с. Пушкино, ул. Красноярский тракт, д. 22 А, согласованные 20.05.2014 г. (далее: СТУ ТК-137), п. 2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон от «22» июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, ст.62. Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.4.1, п.4.4, п.5.1, п.5.2, п.5.5; табл.1,2 Специальные технические условия ТК-137, п.9.1, п.9.2, п.9.4, п.9.5, п.9.6.	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.8.9, п.8.14.</p> <p>Свод правил СП 8.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.8.1, п.8.6, п.8.7, п.8.8, п.4.3, п.4.4, п.5.18,</p> <p>Специально технические условия ТК137 п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.5.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.71, п.72</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный Закон от «22» июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, ст.26, ст.27, ст.30, ст.31, ст.32, ст.40, ст.57, ст.58, ст.59, ст.78, ст.79, ст.87, ст.88, ст.137; табл.21-24.</p> <p>Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5, п.5.2.7, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.3, п.5.3.4, п.5.3.5, п.5.3.6, пункты 5.4.2-5.4.14, п.5.4.16, п.5.4.18, п.6.7.1, Табл.6.10.</p> <p>Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-</p>	Выполняется

		планировочным и конструктивным решениям» п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.5.2, п.5.5.4. Специально технические условия ТК-137 п.3.1, п.3.2, п.3.3.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный Закон от «22» июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, ст.5, ст.53, ст.89, ст.123; таб.28,29. Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.7. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.10, п.7.2.2, п. 7.2.3, п.7.2.4, п.7.2.5, п.7.2.6, п.7.2.8, п.7.3.2, п.7.3.3, п.7.3.4, п.7.3.5</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.36, п.37, п.38, п.39 СТУ ТК-137 п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5.</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный Закон от «22» июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.90 Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, п.7.2, п.7.11.</p>	Выполняется
4.7.	Системы	Федеральный Закон от «22» июля	Выполняется

	<p>противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.52, ст.54, ст.55, ст.60, ст.81, ст.83, ст.84, ст.86, ст.91. Свод правил СП 484.1311500. 2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» пункты 5.1-5.22, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.41, 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, 7.3.1-7.3.4, 7.4.1-7.4.4, п.7.5, 7.6.1-7.6.15, 7.7.1-7.7.7; Прил. А; Таб.А.1. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.8, пункты 5.1-5.5, таб.1, 2. Свод правил. СП 0.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.1.1, п.1.2, пункты 3.1-3.9, 4.1- 4.6; СТУ ТК-137 п.5.1, п.5.2.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его</p>	<p>Федеральный Закон от «22» июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.52, ст.53, ст.54, ст.57, ст.58. Свод правил СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" Пункты 4.1-4.14. Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная.</p>	Выполняется

	развития	Огнетушители требования к эксплуатации» пункты 4.1.1-4.1.40, 4.2.1-4.2.11, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, Приложение А таб.А.1; Приложение Б таб.Б.1; Приложение Г таб.Г.1-Г.3.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный Закон от «22» июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.52, ст.54, ст.55, ст.60, ст.81, ст.83, ст.84. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункты 2, 3, 4, 5, 9, 10-16, 23, 24, 26-29, 33, 35, 36, 37, 41-43, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 65, 71, 103, 104, 107, 108, 121, 130, 354, 356, 357, 362-370, 372, 392-398, 400, 406, 407, 408, 443-447.	Выполняется