Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» августа 2022 г.
Регистрационный № 55-08-2022-010962

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Пришибский детский сад «Улыбка» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИШИБСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА" АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1175543038274 ИНН: 5509010762

Место нахождения объекта защиты:
646883, обл. Омская, р-н. Азовский немецкий национальный, с. Пришиб, ул. Южная, д. 34А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
19.01.2018
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	929
1.6.	Объем здания, куб. м	8734
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте защиты выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре третьего типа. Проводная радиотрансляционная установка ВЭРС ПК 16 Иртыш-214 GSM с охватом всех помещений. Извещатель пожарный ручной ИПР-И, извещатель пожарный дымовой ИП212-41м, извещатель ИП-101-1А, Оповещатель звуковой Маяк-12-3, световое табло комбинированное НБО-21-01К, лампа аварийного освещения НВ882А, источник резервного питания БИРП12/4,0, прибор приемно-контрольный пожарный, ВЭРС-ПК-16 Табло световое Выход 13 шт. Наружный противопожарный водо-провод (гидрант), расположенный по адресу Южная 29
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для	

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска от 20.12.2021 года в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 22.07.2008 №123 ФЗ (ред .от 30.04.2021г.) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
4844603			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст. 69 п. 1Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 - п.65СП 4.13130.2013 (с изменениями к 14.02.2020) Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ - пункты 4.1., 4.2., 4.3, 4.4.,4.5., 5.2.2, 5.2.6.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.2.	Наружное	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	№ 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст. 62 п. 1, п.2; ст.68 п.2.1СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Требования пожарной безопасности - п. 4 (4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.)п. 5.1., п. 8.8., п. 8.9., п. 8 10. , п.8.11	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 90 п. 1.1.СП 4.13130.2013 (с изменениями к 14.02.2020) Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ - пункты 7.2, 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.14. 8.6., 8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 87 п.1., п.2., п.3., п.11 таблицы 23,24СП 2.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.2. п.5.2.3, п. 5.2.4., п. 5.2.8., п. 5.3.1., , п. 5.3.2., п. 5.3.3, п.5.4.2., п. 5.4.3., п. 5.4.16, п. 6.7.15 таблица	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.13, п. 6.7.17 таблица 6.14	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 53,63,89Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (редакция от 21.05.2021) - п.16, п.21., п.23., п.24., п.25, п.26. п. 27 (а), п. 28.,п.29., п. 31., п.36., п.37СП 1.13130.2020. СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы п. 4.1.1., 4.2.2. 4.2.7., 4.2.9., 4.2.10., 4.2.13., 4.2.13., 4.2.14. 4.2.15., 4.2.16., 4.2.17. 4.2.22, 4.3.1. ,4.3.12., 4.4.1 а, 4.4.6., 4.4.8., 4.4.9., 4.4.15., 7.1.1., 7.1.3., 7.12.1. таблица 13, 7.12.3., 7.12.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.90СП 4.13130.2013 (с изменениями к 14.02.2020) Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ - пункты 7.1,7.3., 7.4., 7.7., 7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.83,84,89,91,103,104Постановление правительства РФ	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	от 16.09.2020 № 1479 (редакция от 21.05.2021) - п.54, 55,56Приказ МЧС РФ от 31.07.2020 № 582 Об утверждении свода правил Системы противопожарной защиты, системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты. Нормы и правила проектированияСП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫНормы и правила проектирования п.6.1.1.,6.1.2.6.1.3.,6.1.4.,6.1.5.,6ю1ю6.6.2.1.,6.2.2.,6.2.6.,6.3.1.,6.3.2.,6.4.1.,6.4.2.6.6.1.,6.6.30,7.1.1,7.1.2.,7.1.3.,7.13130.2013 (с изменениями 12.03.2020) ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Требования пожарной безопасности п 4.1.,4.2.,6.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.83 п. 6,7,9, ст. 84Приказ МЧС РФ от 31.07.2020 № 582 Об утверждении свода правил Системы противопожарной защиты, системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты. Нормы и правила проектированияСП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	Выполняется

		ЗАЩИТЫНормы и правила проектирования п.6.1.1.,6.1.2.6.1.3., 6.1.4.,6.1.5.,6.1.6,.6.2.1.,6.2.2.,6.2.6., 6.3.1.,6.3.2.,6.4.1.,6.4.2.6.6.1.,6.6.30, 7.1.1,7.1.2.,7.1.3	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.6 п.1. ст.64., 69 п.1., ст. 82, 87, 88, 105, 134, 135, 136, 137Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (редакция от 21.05.2021) - п.2, 3,4,5,6,9,10,11,13,14,16,17,21,22,23, 24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37, 38,56,63,337,340,341,342,392,393,3 94,395-МЧС России от 18.11.2021 N 806"Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.