Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» сентября 2022 г.
Регистрационный № 55-08-2022-012619

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
«Детский сад» ООО «Чудесная страна «Старгород»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Детский сад ООО "Чудесная страна "Старгород"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1165543072606 ИНН: 5503164484

Место нахождения объекта защиты:
обл Омская, г Омск

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
15.08.2016
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1515

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	28059
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией о пожаре 4-го типа, «Стрелец»мониторинг, внутренний и наружный противопожарные водопроводы

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Максимальная расчетная величина пожарного риска составляет 0,395*10-6. Расчетное значение индивидуального пожарного риска не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания (помещений) точке ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Предусмотрено оборудование здания автоматической пожарной сигнализацией (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ - 4 типа).

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ущерб имуществу третьим лицам от пожара не причиняется

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ: Статья 69, часть 1; Статья 80, часть 1 п. 5. СП 4.13130.2013 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89 п. 4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ: Статья 62, части 1, 2; Статья 68, части 1, 2 п. 1; Статья 90, часть 1, п. 3. СП 8.13130.2020 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.4, 5.10, 5.17, 5.18, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13, 8.14.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ: Статья 90, часть 1, п. 1. СП 4.13130.2013 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89 п. 8.6, 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ: Статья 57, часть 1; Статья 58; Статья 59, п.1; Статья 87, части 1, 2, 6, 10, табл. 21, 22; Статья 88, части 1, 9, 13; Статья 134, часть 3, 5, 8; Статья 137, части 1 и 4. СП 2.13130.2020: п. 5.4.4, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.12, 6.7.15 СП 4.13130.2013: п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.6.2, 5.6.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ: Статья 53, части 1, 2, 3; Статья 79; Статья 80, часть 1, п. 1, 2; Статья 81, часть 3; Статья 89, части 1 и 3, части 4 и 14, п.5; Статья 134, часть 6, табл. 28. СП 1.13130.2020 п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19,	Выполняется

		4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, 7.1.1, 7.6.5, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.12.4, 7.12.6, 7.12.7, 7.12.8, 7.12.10, 7.12.15, 7.12.19	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ: Статья 80, часть 1, п. 3; Статья 90, части 1 п. 2, часть 2. ГОСТ Р 53254-2009 п. 6.1.4 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.12, 7.14, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ: Статья 54; Статья 56; Статья 83, части 1 (предложение 1), 4, 6, 7, 9; Статья 84, части 1 (п.1, п.2, п.3, п.4), 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11; Статья 85, части 6, 7, 8, 9; Статья 91; Статья 103, части 1, 2, 3-6; СП 8.13130.2020 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.4, 5.10, 5.17, 5.18, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13, 8.14. СП 10.13130.2020 п. 6.1.15, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.18, 6.2.20, 7.4, 7.5, 7.15, 6.2.5, 6.2.2, 14.1.30, 12.1, 12.3, 12.5, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17. СП 7.13130.2013. п. 7.1, 7.10, 7.14, 7.15, 7.20, 7.22. СП 484.1311500.2020 п. 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.6.1, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.27, 6.6.36, 7.2.2, 7.7.1, 7.7.5, 7.7.6 СП 486.1311500.2020 п. 4.4, 4.9, таб. 1. СП 3.13130.2009 п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5. ГОСТ Р 53331-2009 п. 5.15.3	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ: Статья 83, часть 7; 9. СП 484.1311500.2020 п. 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.6.1, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.27, 6.6.36, 7.2.2, 7.7.1, 7.7.5, 7.7.6 СП 486.1311500.2020 п. 4.4, 4.9, таб. 1. СП 3.13130.2009 п. 4.4, 5.3, 5.4, 5.5.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ: Статья 5, части 1, 3, 4; Статья 6, части1 (п. 1), 6; Статья 52, п.п.1-3, 6, 9; Статья 60. ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 91, 92, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 413	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.