Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» сентября 2022 г.
Регистрационный № 55-08-2022-012769

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильнодорожный университет (СибАДИ) (ФГБОУ ВО «СибАДИ»), учебный корпус №3
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФГБОУ ВО "СибАДИ" административно-учебный корпус
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025500523950 ИНН: 5502029210

Место нахождения объекта защиты:
644050, обл Омская, г Омск, пр-кт Мира, Дом 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1971
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7384

1.6.	Объем здания, куб. м	2165
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС; СОУЭ 3 типа; ВПВ НПВ ПГ-440, кольцевой, Д=150 мм, Н=3 атм, ПГ-28, кольцевой, Д=200 мм, Н=2 атм
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска проводился 10.05.2017 года ООО «Бюро пожарной безопасности», максимальная расчетная величина пожарного риска составляет Qb=0,9504*10-6.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Ущерб третьим лицам в случае возникновения пожара не наносится, объект защиты представляет собой отдельно стоящее 5-этажное здание с цокольным этажом, которое соединено теплым переходом с первым корпусом и лабораторно-поточным корпусом, в предельных противопожарных разрывах отсутствуют строения, принадлежащие третьим лицам.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013«Систе мы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (п.4.3 Таблица 1). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 4. 5; п. 6 ст. 6, ст. 6.1). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (п.65.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020«Систе мы противопожарной зашиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (и. 5.2. таблица 2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 8.1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 5.2.3. п. 6.7.15, таблицы 6.13. 6.9)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	СП 1.13130.2020«Систе мы противопожарной защиты.	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	Эвакуационные пути и выходы» (пункты 4.2.2, 4.2.4, 4.2.9,4.2.10,4.2.15, 4.2.18-4.2.22,4.3.2. 4.3.3,4.3.5-4.3.7. 4.4.1-4.4.3.4.4.11) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (пункты 5.9. 16 «д». 16 «е». 16 «ж», 17 «а», 17 «б», 22 «г», 23, 24. 26, 27, 31,36,37, 94, 102.)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 7.1,7.2,73.7.7.7.6.)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009«Систе мы проз ивопожарпой защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»(пунк ты 3.3, 3.4., 3.5, 4.1, 4.4., 4.6, 5.3, 5.4.,5.5) СП 484.1311500.2020«С ис гемы проз ивопожарпой защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты 5.3. 5.12, 5.13. 5.14. 6.1.5. 6.1.4. 6.5.4) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Гребований пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности» (таблицы 1,3). СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного п роти вопожарн ого водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2) ’11 10.13130.2020 «Системы противопожарной чашиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (п. 1.4) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (п.10.16 «е»,54)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудован ие. Требования пожарной безопасности» (пункты 4.1-4.14) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 11ормы и правила проектирования» (пункты 5.3, 5.12, 5.13, 5.14. 6.1.5, 6.1.4. 6.5.4 приложение А таблица А1 пн. 14) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (пункты 4.1 -4.3)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	11 остановление 11равительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (пункты : 2, 3. 4, 6, 7, 12,21.22, 23,24,30.31,32,33, 34,35, 36,37. 40, 42, 43, 48. 49. 50. 55. 57. 58,59.61.62,63.64. 65.66.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		70,71.93-102. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 4. 5; н. 6 ст. 6, ст. 6.1).	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.