




ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Управление АЗС", АЗС 34
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Авангард-ПБ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1165543062409

ИНН: 5503161243

Место нахождения объекта защиты:

644091, обл. Омская, г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, д. 24

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.04.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	35
1.6.	Объем здания, куб. м	170
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система оповещения о пожаре 3 типа. Пульт контроля и управления С 2000-М. Модуль порошкового пожаротушения «Тунгус». Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Кристалл-12 «Выход». Аккумулятор Delta DT 1207. Светильник аварийного освещения KL-30. Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 (ИП 212-34А). Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ. Извещатель пожарный пламени ИК/УФ взрывозащищенный адресный С 2000-Спектрон-607-Exi, Контролер двухпроводной линии С 2000-КДЛ, контрольно-пусковой блок 6 реле С 2000-КПБ. Блок речевого оповещения Ария-ТС-БРО-РМ-120, громкоговоритель рупорный 20/35 Вт Ария -ТС-35 Рупор. Громкоговоритель настенный Ария-ТС-5. Источник питания РИП-12 исп. 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS). Блок контроля и индикации С 2000-БКИ, оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический Маяк-12-СТ. Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный С2000-Спектрон-512-Exd-М-ИПР. Программно-аппаратный

		комплекс «Стрелец мониторинг». Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Пожарные водоемы, в количестве 2*75м3, 2*25м3.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Максимальная величина индивидуального пожарного риска на Объекте составляет 2,5*10-5 год-1, что не превышает одной десятичной в год и соответствует требованиям части 3 статьи 93 федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Индивидуальный и социальный пожарный риск воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, не превышает одной стомиллионной и одной десятимиллионной в год соответственно. Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Размер возможного ущерба имуществу от третьих лиц от пожара, по собственной оценке составляет 10000000-00 руб. (Десять миллионов рублей)			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 156.13130.2014. «Станции автомобильные заправочные» п.п.8.3,8.8.	Выполняется
4.2.	Наружное	СП 156.13130.2014. «Станции	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	автомобильные заправочные» п.п.8.3,8.8. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» п. п. 8.6,9.4.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.» п. п. 8.1.,8.6. СП 34.1330.2012 «Автомобильные дороги». п. п. 3.80, 3.81.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п. 6.1.1.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 113130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п.п 4.12,4.13,4.2.5,4.2.6,4.3.2,4.3.5,5.2.3,7.2.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям.» п.п.8.12,8.14.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	СП 3 13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. п. 2.4, 3.3, таблица 2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.» п. 4.1 таблица 1,2,3.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3-13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. п. 2.4, 3.3, таблица 2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства от 16 сентября 2020 года 1479 (с изменениями на 31 декабря 2020г.). п. 2,3,4,11,12,17, «Инструкция о мерах пожарной безопасности» от 28 января 2021г.	Выполняется