


«16» марта 2023 г.

Регистрационный № 55-08-2023-003716



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание стационара БУЗОО "Саргатская ЦРБ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"САРГАТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025501974222

ИНН: 5532003315

Место нахождения объекта защиты:

646400, обл. Омская, р-н. Саргатский, рп. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 58

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.09.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3674
1.6.	Объем здания, куб. м	15421
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ-2 типа, внутренний противопожарный водопровод						
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет по оценке пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет коэффициента пожарного риска не требуется							
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Возможный ущерб имуществу третьих лиц составляет 33 348 000 (Тридцать три миллиона триста сорок восемь тысяч) рублей							
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th><th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th><th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th></tr> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td><td>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.69 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.</td><td>Выполняется</td></tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.69 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.69 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется						

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно планировочным и конструктивным решениям» Таблица №1 п.4.3, п.4.4, п.5.5.6.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1,2 ст.62. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности» Таблица №2, п.8.8, п.8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» абзац 1, ч.1 ст.90. СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.7, п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.57, ч.1 ст.87, ч.6 ст.87, ч.11 ст.87, ч.1 ст.88, ч.5 ст.88, ч.6 ст.88, ч.7 ст.88, ч.8 ст.88, ч.9 ст.88, ч.13 ст.88, ч.14 ст.88, ч.19 ст.88. СП 2.13130. 2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.4.2, п.5.4.3, п.6, п.6.7.19.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.53, ч.2ст.53, ч.3ст.53, ч.1 ст.54, ч.2 ст.54, ч.1ст.89, ч.3 ст.89,ч.7ст.89,ч.11ст.89, ч14.ст89. СП1.131302020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п4.2.1,п 4.2.2, п.4.2.3, п4.2.4, п. 4.2.5,п.4.2.9, п.4.2.18, п. 4.2.19, п.4.2.20,п.4.2.21,п.4.2.22.п.4.2.24, п.4.3.2, п.4.3.3, п 4.3.4, п 4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.8,п.4.3.12,п 4.4.1,п 7.9.1, п7.9.2. СП6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» п.6.2,п.6.5, .6.6, п.6.8.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» абзац 1, 2, ч.1,ч.2.ст.90, СП 4.13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.5, п.7.12,п.7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п.5.1,п.5 .8,п.5.12,п.5.13,п.5.14,п.5.17,п.5.18, п.6.1.5,п.6.2.1,п.6.3.4,п.6.6.1,п.6.6.2, п.6.6.5,п.6.6.7,п.6.6.9,п.6.6.11,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	п.6.6.12, п.6.6.15, п.6.6.16, п.6.6.18, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.34, п.6.6.35, п.6.6.36, п.6.6.38, п.7.1.13, п.7.2.2, Приложение А таблица №1 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.54, ч.1 ст.62, ч.4 ст.83, ч.5 ст.83, ч.5 ст.83, ч.6 ст.83, ч.9 ст.83, Подпункты 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст.84, ч.3 ст.84, ч.4 ст.84, ч.7 ст.84, ч.9 ст.84, ч.10 ст.84, ч.11 ст.84, ч.2 ст.91. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности» п.3.2, п.3.3, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.6, п.4.8, п.5.3, п.5.4, п.5.5, таблица №2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.4.1, п.5.2 таблица №2, п.8.8, п.8.9. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.6.1.10, п.6.1.19, п.6.1.28, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.5, п.7.1-таблица, п.7.2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» п.6.2, п.6.5, п.6.6, п.6.8. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.4.1.8,п.4.1.23, п.4.1.26, п.4.1.27, п.4.1.28,п.4.1.32,п.4.1.33, п.4.1.34, п.4.1.35, п.4.1.36,п.4.2.1,п.4.2.2, п.4.2.4, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.3.1,п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6,п.4.3.7, п.4.3.8, п.4.3.9, п.4.3.11, п.4.3.14, п.4.3.16, п.4.4.1, таблица №1, п.4.5.1,п.4.5.4,п.4.7.1,п.4.7.2, п.4.7.5, Приложения А,Б,Г.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16. 09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.2,п.3, п.4, п.5,п.6, п.10, п.12, п.16,п.17, п.23, п.25, п.26. п.27, п.28, п.30, п.33,п.35,п.36.п.37, п.48.п.49. п.50, п.54, п.56, п.60, п.116.п.117,п.118, п.119, п.392,п.393,п.394,п.395,п.397,п.400, п.403, п.404,п.406,п.407,п.409,п.413. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.43,ст.46,ст.47,ст.52,ст.84.	Выполняется