

«17» марта 2023 г.

Регистрационный № 55-08-2023-003976



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Омска "Детский сад № 392
общеразвивающего вида"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад №
392 общеразвивающего вида"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025500747502

ИНН: 5503032897

Место нахождения объекта защиты:

644047, обл Омская, г Омск, ул 5-я Северная, Дом 207

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.08.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	982
1.6.	Объем здания, куб. м	3216
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС СОУЭ 3-го типа ПАК "Стрелец-Мониторинг"
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска выполнен - декабрь 2022 год. В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено: Объект: БДОУ г. Омска "Детский сад № 392 общеразвивающего вида", по адресу: г. Омск, 644047, ул. 5 Северная, д. 207, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск $Q_{в}=2,106 \times 10^{-9}$ отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год. В случае изменения исходных данных, нарушений требований пожарной безопасности непосредственно к системе противопожарной защиты, перепланировок, изменения класса функциональной пожарной опасности, а также изменении конфигурации эвакуационных путей и выходов, количества людей (в том числе МГН), требуется повторное проведение оценки пожарного риска.	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Исходя из места расположения здания БДОУ г. Омска "Детский сад № 392 общеразвивающего вида" по адресу: г. Омск, 644047, ул. 5 Северная, д. 207 материальный ущерб при пожаре третьим лицам не наносится.	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>	

<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 6.7.1, таблица 6.9 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.2.7, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	Выполняется

		ВЫХОДЫ»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1, 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 14, таблица А1, приложение А СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности".	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 5.1, 5.2, 5.5, 5.8, 5.11-5.21, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.6,, 6.2.11-6.2.14, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.1-6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.14, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.30, 6.6.32, 6.6.34-6.6.41, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4-7.1.10, 7.1.13, 7.2.1-7.2.4 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	п. 2-18, 21-30, 32, 33, 35-37, 41-43, 46, 48-50, 54-56, 60, 84-86, 88-92,	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	286, 288, 293, 354, 356, 358, 362, 363, 372, 392-395, 397, 400, 402-404, 406, 407, 409 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» ст. 6, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 103, 105, 106, 107, 134, 137, 138, 140 Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
--	--	--