

«17» марта 2023 г.

Регистрационный № 55-08-2023-003980



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание торгового комплекса "Триумф"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Тимошенко Константин Владимирович**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

644024, обл. Омская, г. Омск, ул. Березовского, д. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.08.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела  |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>  |                                  |
|       | Наименование параметра  | Значение параметра               |
| 1.1.  | Степень огнестойкости   | II                               |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0                               |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | ФЗ.1 Здания организаций торговли |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 19                               |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 12080                            |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м  | 230673                           |
| 1.7.  | Количество этажей   | 4                                |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | Не имеет                         |

|   | (указывается для зданий производственного или складского назначения)   |   |   |  |                                      |   |   |             |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|---|---|-------------|
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, внутренний и наружный противопожарные водопроводы |   |  |                                      |   |   |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Для принятых исходных данных расчетная величина индивидуального пожарного риска при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке составляет <math>0,7308 \cdot 10^{-6}</math> год<sup>-1</sup>. Указанное значение не превышает <math>1 \cdot 10^{-6}</math> год<sup>-1</sup>. В здании смонтированы системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа, внутренний пожарный водопровод. Отчет по расчету пожарного риска прилагается.</p> |   |   |  |                                      |   |   |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Ущерб имуществу третьих лиц от пожара может составить 350 000 (тысяч) рублей.</p>  |   |   |  |                                      |   |   |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>   |   | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении/не выполняется  |   |  |                                      |   |   |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной  | Выполняется   |   |  |                                      |   |   |             |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | <p>безопасности" (далее -ФЗ №123-ФЗ), Раздел 4. Основные положения, п.4.1, поз.3; Раздел 7. Генеральный план, п.п.7.1 (поз.1), 7.2 (поз.1) Специальных технических условий на противопожарную защиту объекта: «Торговый комплекс «Триумф», расположенный в г. Омске по ул. Березовского,19» (далее – СТУ)</p>   |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | <p>Выполнение следующих требований ст. 65 технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" ТР ЕАЭС 043/2017 (решение Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 №40) (далее ТР ЕАЭС 043/2017) – выполняется. Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения, части 1, 2 – выполняется. Статья 68. Наружное противопожарное водоснабжение, часть 1 – выполняется, часть 3 выполняется частично. Выполнение следующих требований СТУ: Раздел 7. Генеральный план, п.7.5 выполняется; Раздел 13. Противопожарное водоснабжение, п.п.13.1, 13.3 (изм.2) выполняются частично; п.п.13.2, 13.4 выполняются.</p> | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | <p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, часть 1 - выполняется. Выполнение</p>  | Выполняется |

|      |   |  |                    |
|------|---|--|--------------------|
|      |   | <p>следующих требований СТУ:<br/> Раздел 7. Генеральный план, п.п.7.1<br/> (поз.2), 7.4 - выполняется.</p>   |                    |
| 4.4. | <p>Конструктивные и<br/> объемно-планировочные<br/> решения, степень<br/> огнестойкости и класс<br/> конструктивной пожарной<br/> опасности</p> | <p>Выполнение следующих<br/> требований ФЗ №123-ФЗ: Статья<br/> 57. Огнестойкость и пожарная<br/> опасность зданий и сооружений,<br/> часть 1 – выполняется частично;<br/> Статья 58. Огнестойкость и<br/> пожарная опасность строительных<br/> конструкций – выполняется<br/> частично; Статья 59. Ограничение<br/> распространения пожара за<br/> пределы очага, пункты 2, 5,6–<br/> выполняются; Статья 87.<br/> Требования к огнестойкости и<br/> пожарной опасности зданий,<br/> сооружений и пожарных отсеков,<br/> часть 2 (табл.21) – выполняется<br/> частично; часть 11 – выполняется<br/> частично; Статья 88. Требования к<br/> ограничению распространения<br/> пожара в зданиях, сооружениях,<br/> пожарных отсеках, часть 1; –<br/> выполняется частично; части 15, 16<br/> - выполняются; Статья 134.<br/> Требования пожарной<br/> безопасности к применению<br/> строительных материалов в<br/> зданиях и сооружениях, части 5, 18<br/> - выполняются; часть 6, табл.29 –<br/> выполняется частично; Статья 137.<br/> Требования пожарной<br/> безопасности к строительным<br/> конструкциям, части 2, 4 -<br/> выполняются; Статья 140.<br/> Требования пожарной<br/> безопасности к лифтам -<br/> выполняется. Выполнение<br/> следующих требований СТУ:<br/> Раздел 8.Объёмно-планировочные<br/> и конструктивные решения,<br/> степень огнестойкости и класс</p> | <p>Выполняется</p> |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | <p>конструктивной пожарной опасности здания, пределы огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций, подраздел 8.1.</p> <p>Требования к степени огнестойкости и пожарной опасности здания и строительных конструкций Объекта, п.8.1.1, абз.1, табл.8.1 выполняется частично; подраздел 8.3.</p> <p>Противопожарные преграды и объёмно-планировочные решения, п.п.8.3.1, 8.3.3 - 8.3.5 - выполняются; п.8.3.2 – выполняется частично; Раздел 9. Обеспечение безопасности людей, подраздел 9.4. Материалы внутренней отделки и путей эвакуации, п.9.4.2 - выполняется; Раздел 11. Системы вентиляции и кондиционирования, п.11.2 – не выполняется; п.11.3, п.п. а),б) - выполняются</p> |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | <p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре, часть 3 - выполняется; Статья 79. Нормативное значение пожарного риска для зданий и сооружений - выполняется; Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, часть 9 - выполняется; Статья 88.</p> <p>Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, часть 19 – выполняется частично; Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, часть</p>  | Выполняется |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | <p>3–выполняется частично; части 11, 14 (п.1) – выполняются; Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях, часть 6, табл.28 – выполняется частично.</p> <p>Выполнение следующих требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, часть 1, пункт 2 – выполняется. Выполнение следующих требований СТУ: Раздел 4. Основные положения, п.4.1, поз.1– выполняется; Раздел 9. Обеспечение безопасности людей, подраздел 9.1. Эвакуационные выходы, п.п.9.1.2, 9.1.3, 9.1.6 - выполняется; п.п.9.1.4, 9.1.5– выполняются частично; подраздел 9.2. Эвакуационные пути, п.п.9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 (изм.2) – выполняются частично; подраздел 9.3. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам, п.9.3.1, 9.3.4,9.3.6 - выполняются; п.п.9.3.2, изм.2; 9.3.3, изм.2 – выполняются частично; подраздел 9.4. Материалы внутренней отделки и путей эвакуации, п.9.4.1 – выполняется частично, п.9.4.4 - выполняется; Раздел 15. Требования при эксплуатации Объекта, п.15.5 (изм.2) - выполняется.</p> |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при | Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 90. Обеспечение деятельности  | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      | ликвидации пожара  | пожарных подразделений - выполняется. Выполнение следующих требований СТУ: Раздел 4.Основные положения, п.4.1, поз.2 - выполняется; Раздел 14. Тушение пожара и спасательные работы, п.14.2 – выполняется частично; п.п.14.3, 14.6 - выполняются.   |             |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Выполнение следующих требований ТР ЕАЭС 043/2017: Статья 31, пункты а), б), д) - выполняются; Статья 32 - выполняется; Статья 34, пункты а), б) - выполняются; Статья 37, часть 3 - выполняется; Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре, часть 2 (пункт 3) - выполняется; Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, часть 1 - выполняется; Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, части 1 (пункты 2, 3), 5, 6, 9 - выполняются; Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях, части 4, 10, 11 - выполняются; Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению, часть 2- выполняются; Статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при</p> | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | <p>пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения, часть 2 - выполняется; Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации, части 3, 4- выполняются. Выполнение следующих требований СТУ: Раздел 10. Электроустановки и молниезащита, подраздел 10.1. Общие положения, п.10.1.6 - выполняется; Раздел 12. Технические средства (системы) противопожарной защиты, подраздел 12.3. Автоматическая установка пожаротушения, п.12.3.1 - выполняется; подраздел 12.4. Внутренний противопожарный водопровод, п.п.12.4.3, 12.4.4, 12.4.6, 12.4.7- выполняются.</p>         |             |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>Выполнение следующих требований ТР ЕАЭС 043/2017: Статья 31, пункты в), г) - выполняются; Статья 34, пункт в) - выполняется. Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, части 4, 7- выполняются. Выполнение следующих требований СТУ: Раздел 11. Системы вентиляции и кондиционирования, п.11.7- выполняется; Раздел 12. Технические средства (системы) противопожарной защиты, подраздел 12.2. Управление ТСПЗ, п.п.12.2.1 – 12.2.4, 12.2.5б), поз.1, 2, 4, 5-выполняются; Подраздел 12.3. Автоматическая установка</p> | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | пожаротушения, п.п.12.3.6 - 12.3.8- выполняются; Подраздел 12.6. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, п.12.6.3- выполняются.   |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | <p>Выполнение следующих требований ТР ЕАЭС 043/2017: Статья 24, часть 1 - выполняется; Статья 25, часть 2- выполняется; Статья 26 - выполняется.</p> <p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, части 1, 4 - выполняются; Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, часть 1 (пункт 2) - выполняется; Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, пункты 1, 3, 6, 9, 10- выполняются; Статья 60. Первичные средств пожаротушения в зданиях и сооружениях - выполняется; Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, часть 2- выполняется. Выполнение следующих требований СТУ: Раздел 6. Обеспечение пожарной безопасности объекта, п.п.6.1, 6.3, 6.4 (поз.1, 4), 6.5 - выполняются; Раздел 15. Требования при эксплуатации объекта, п.п.15.3, 15.4 - выполняются.</p> | Выполняется |