Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«20» марта 2023 г.
Регистрационный № 55-08-2023-003998

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025501515533 ИНН: 5509004960

Место нахождения объекта защиты:
646880, обл. Омская, р-н. Азовский немецкий национальный, с. Азово, б-р. Дружбы, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1995
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных

		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	157
1.6.	Объем здания, куб. м	639
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание учреждения оснащено - АСПС (прибор приемно-контрольный охрано-пожарный ВЭРС-ПК-4 расположен в холле первого этажа). Сигнал о срабатывании АСПС выведен на пульт подразделения пожарной охраны, Иртыш-214 GSM с охватом всех помещений. Ежегодно заключается договор по оказанию услуг по техническому обслуживанию и обьектовых приборов с выводом сигнала АСПС о срабатывании на пульт пожарной охраны МБОУ ДО «ЦДТ» АННМР и ООО СБ «Троя» договор № 69 от 01.01.2023 года. Пожарный гидрант расположен в 12 метрах от угла у входа в здание, напротив здания бульвар Дружбы, 6
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

не проводилась на основании части 3 статьи 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)Технический регламент о требованиях пожарной безопасности			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
1. Здание МБОУ ДО «ЦДТ» АННМР расположено на территории площадью 1493 м2, огороженный по периметру железным забором и забором высотой 1,2 метра, оборудовано два въезда автотранспорта и два прохода для людей. Ворота предусматривают проезд пожарных машин. 2. Расстояние до ближайшего здания, расположенного по бульва-ру Дружбы, 2 (здание жилого дома) составляет 12 метров. 3. Расстояние до ближайшего здания, расположенного по бульвару Дружбы, 6 (здание жилого дома) отсутствует. Между зданиями сооружена противопожарная преграда (стена) из негорючего материала высотой 0,6 метра. Расстояние от здания МБОУ ДО «ЦДТ» АННМР до соседнего здания (жилой дом) составляет 30 м. Учитывая место расположения здания МБОУ ДО «ЦДТ» АННМР и отсутствия арендных отношений, в случае возникновения пожара или возгорания в здании, в связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически отсутствует.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст. 69 п.1 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 - п.65СП 4.13130.2013 (с изменениями к 14.02.2020). Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ	Выполняется

		ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ - пункты 4.1., 4.2.,4.3, 4.4.,4.5., 5.2.2, 5.2.6. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст. 62 п. 1, п.2; ст.68 п.2.1СП 8.13130.2020 Системы противопо-жарной защиты. НАРУЖНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Требования пожарной безопасности - п. 4 (4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.)п. 5.1., п. 8.8., п. 8.9., п. 8 10. , п.8.11	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 90 п. 1.1.СП 4.13130.2013 (с изменениями к 14.02.2020) Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ - пункты 7.2, 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.14. 8.6., 8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 87 п.1., п.2., п.3., п.11 таблицы 23,24СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2.13130.2020 СВОД ПРА-ВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.2. п.5.2.3, п. 5.2.4., п. 5.2.8., п. 5.3.1., , п. 5.3.2., п. 5.3.3, п.5.4.2., п. 5.4.3., п. 5.4.16, п. 6.7.15 таблица 6.13, п. 6.7.17 таблица 6.14	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 53,63,89 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (редакция от21.05.2021) - п.16, п.21., п.23., п.24., п.25, п.26. п. 27 (а), п. 28.,п.29., п. 31., п.36., п.37СП 1.13130.2020. СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы п. 4.1.1., 4.2.2. 4.2.7.,4.2.9., 4.2.10., 4.2.13., 4.2.13., 4.2.14. 4.2.15., 4.2.16., 4.2.17. 4.2.22, 4.3.1. ,4.3.12., 4.4.1 а, 4.4.6., 4.4.8., 4.4.9., 4.4.15., 7.1.1., 7.1.3., 7.12.1. таблица 13, 7.12.3., 7.12.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.90СП 4.13130.2013 (с изменениями к 14.02.2020) Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		РЕШЕНИЯМ - пункты 7.1,7.3., 7.4., 7.7., 7.13.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.83,84,89,91,103,104 Постановление правительства РФ от16.09.2020 № 1479 (редакция от 21.05.2021) - п.54,55,56 Приказ МЧС РФ от 31.07.2020 №582 Об утверждении свода правил Системы противопожарной защиты, системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты. Нормы и правила проектирования СП 484.1311500.2020 Системы проти-вопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Нормы и правила проектирования п.6.1.1.,6.1.2.6.1.3., 6.1.4.,6.1.5.,6ю1ю6.6.2.1.,6.2.2.,6.2.6 .,6.3.1.,6.3.2.,6.4.1.,6.4.2.6.6.1.,6.6.3 0,7.1.1,7.1.2.,7.1.3.,7.13130.2013 (с измене-ниями 12.03.2020) ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИО-НИРОВАНИЕ Требования пожарной безопасности п 4.1.,4.2.,6.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.83 п. 6,7,9, ст. 84 Приказ МЧС РФ от 31.07.2020 № 582 Об утверждении свода правил Системы противопожарной защиты, системы пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты. Нормы и правила проектирования СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Нормы и правила проектирова-ния п.6.1.1.,6.1.2.6.1.3.,6.1.4.,6.1.5.,6.1.6,.6.2.1.,6.2.2.,6.2.6.,6.3.1.,6.3.2.,6.4.1.,6.4.2.6.6.1.,6.6.30,7.1.1,7.1.2.,7.1.3	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.6 п.1. ст.64., 69 п.1., ст. 82, 87, 88, 105, 134, 135, 136, 137 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (редакция от 21.05.2021) п.2,3,4,5,6,9,10,11,13,14,16,17,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,56,63,337,340,341,342,392,393,394,395-МЧС России от 18.11.2021 N 806"Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа,требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.