Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«03» апреля 2023 г.
Регистрационный № 55-08-2023-004989

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Спальный корпус БПОУ ОО "СПК"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025501174885 ИНН: 5505003933

Место нахождения объекта защиты:
646063, обл. Омская, р-н. Марьяновский, д. Усовка, ул. Советская, д. 18, стр. т

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
23.07.1973
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	533
1.6.	Объем здания, куб. м	3563

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Исходя из места расположения объекта (отдельно стоящее здание) материальный ущерб имуществу при пожаре третьим лицам не наносится		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» ч. 1 ст. 69; п. 5 ч. 1 ст. 80	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водоснабжение	регламент пожарной безопасности» чч. 1, 2 ст. 62; ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 68; п. 3 ч. 1 ст. 90	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» п. 1 ч. 1 ст. 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» ч. 1 ст. 57; ст. 58; п. 1 ст. 59; чч. 1, 2, 6, 10 ст. 87; ч. 1 ст. 88; ч. 3 ст. 134; чч. 1, 4 ст. 137	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» ч. 2, пп. 2, 3 ч. 3 ст. 53; пп. 1, 2 ч. 1 ст. 80; ч. 3 ст. 81; чч. 1, 3 ст. 89; ч. 6 ст. 134	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» п. 3 ч. 1 ст. 80	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» ст. 54; п. 1 ч. 1, ч. 10 ст. 84; ст. 91; чч. 3, 4 ст. 103 СП 484.1311500.2020 пп. 5.4, 5.8, 5.13, 5.14, 5.15, 5.21 СП 3.13130.2009 пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.4, 5.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» чч. 4, 6 ст. 83 СП 484.1311500.2020 пп. 5.4, 5.8, 5.13, 5.14, 5.15, 5.21 СП 3.13130.2009 пп. 4.4, 5.4, 5.5	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	федеральный закон от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» чч. 1, 3 ст. 5; п. 1 ч. 1 ст. 6; пп. 1, 2, 3, 6, 9 ст. 52; ст. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пп. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 54, 56, 60, 84, 85, 392, 393, 394, 395, 397, 400, 403. 404, 406, 407, 409, 413	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.