Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» апреля 2023 г.
Регистрационный № 55-08-2023-005488

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 25"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 25"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025501249839 ИНН: 5506036610

Место нахождения объекта защиты:
644027, обл. Омская, г. Омск, ул. Пархоменко, д. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1961
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	761
1.6.	Объем здания, куб. м	7514

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	РСПИ "Стрелец-Мониторинг", Прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуации Тромбон-ПУ-4, система 3 типа оповещения, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод.

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска на объекте не проводился	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Исходя из месторасположения здания (отдельно стоящее), материальный ущерб при пожаре имуществу третьих лиц не наносится	

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	"Технический регламент пожарной безопасности" : ст.69 ч.1, ст.80 ч.1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданиями и сооружениями	п.5, СП 4.13130.2013 П.4.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	"Технический регламент пожарной безопасности" ст.62 ч.1,2, ст.68 ч.1,2 (п.1), ст.90 ч.1 п.3. СП 8.13130.2020 П. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.4, 5.10, 5.17, 5.18, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 8.5, 8.8, 8.12, 8.13, 8.14, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	"Технический регламент пожарной безопасности" ст.90 ч.1 п.1 СП 4.13120.2013 П. 8.6, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	«Технический регламент пожарной безопасности»: Статья 57. часть 1; Статья 58. Статья 59. п.1; Статья 87. части 1,2,6,10, табл. 21,22; Статья 88. части 1, 9, 13; Статья 134. части 3,5; Статья 137. части 1,4; СП 2.13130.2020 Раздел 5 , 5.4 ,5.4.4 СП4.13130.2013 Раздел 5.1 , 5.1.1 Раздел 6.2.10	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	«Технический регламент пожарной безопасности»: Статья 5 ,части 2 (п.п. 2.3), 3; Статья 79. Статья 80. часть 1 пункты 1,2; Статья 81. часть 3; Статья 89. части 1,3;части 4,14 (п.5); Статья 134. часть 6, табл. 28. СП 1.13130.2020 П.4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.13, 7.1.1, 7.6.5, 4.2.19, 4.4.1, 6.1.5.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	«Технический регламент пожарной безопасности»: Статья 80. часть 1 пункты 3; Статья 90. часть 1 (пункт 2), 2. П. 6.1.4. СП 4.13130.2013 П. 7.1, 7.2, 7.12, 7.14, 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	«Технический регламент пожарной безопасности»: Статья 54. Статья	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	83. части 1 (предложение 1), 9; Статья 84. части 1(п. 1), 10; Статья 91. Статья 10 части 1,3-6. СП 8.13130.2020 П. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.4, 5.10, 5.17, 5.18, 6.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 10.6. СП 7.13130.2013. П. 7.1, 7.10, 7.14, 7.15, 7.20, 7.22, 8.5. СП 484.1311500.2020 П. 5.3, 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.6.7, 6.6.12, 7.2.3, 7.7.6. СП 486.1311500.2020 П. 4.4, 4.9, таблица 1. СП 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5. Раздел 5., 5.15. 5.15.3.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	«Технический регламент пожарной безопасности»: Статья 83. часть 7, 9; СП 484.1311500.2020 П. 5.3, 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.6.7, 6.6.12, 7.2.3, 7.7.6 СП 485.1311500.2020 П. 5.3, 5.5, 6.1.2, таблица 6.1, 6.1.6, 6.1.10, 6.1.12, 6.1.15, 6.1.19, 6.1.23,6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.14, 6.2.16, 6.2.18, 6.2.21. СП 486.1311500.2020 П. 4.4, 4.9, таблица 1. СП 3.13130.2009 П. 4.4, 5.3, 5.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Технический регламент пожарной безопасности»: Статья 5. части 1,3,4; Статья 6. части 1 (нункт1), 6; Статья 52.п.п.1-3, 6, 9; Статья 60. Статья 61. п.п. 2, 3,4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 103, 104, 106, 107, 108, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 392, 393, 394, 395, 396, 937, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 413, 8, 12, 16 Б.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.