Зарегистрирована ГУ МЧС России по Омской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» апреля 2023 г.

Регистрационный № 55-08-2023-005737



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Наркологический

диспансер»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Наркологический диспансер"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025501254239

Место нахождения объекта защиты:

644046, обл Омская, г Омск, ул Учебная, Дом 189

ИНН: 5506034437

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.10.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	
		организаций	

1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	344
1.6.	Объем здания, куб. м	6649
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации неадресного типа, СОУЭ 2-го типа (звуковое оповещение), система передачи извещений о пожаре «Стрелец-Мониторинг», на сетях городского хозяйственнопитьевого водопровода на территории диспансера расположен 1 пожарный гидрант, напор 2 атм., водоотдача 20 л/сек. (указатель на северной стороне здания – 3м. от угла здания)

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

тчет по результатам расчетов индивидуального пожарного риска объекта: «БУЗОО «Наркологический диспансер» по ул. Учебная, 189 в Октябрьском административном округе г. Омска» № 26/05/21-РР, ГИП Н.А. Анисимова 27 мая 2021 г. Максимальная расчетная величина пожарного риска составляет 0.585-Рассчитанное значение не превышает нормативное значение 1-таким образом, условие безопасности выполняется (ст.6, 53, 79 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г.). Согласно ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. в здании возможно: - не предусматривать систему вытяжной противодымной вентиляции; - сохранить существующие параметры эвакуационных путей и выходов.

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Исходя из места расположения объекта (отдельно стоящее 4-хэтажное здание с цокольным этажом) материальный вред при пожаре третьим лицам не наносится

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>

	<u>защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п 4.3 Таблица 1; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4,5; п.6 ст.6, ст. 6.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.12130.2020 п.5.2, таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8,1, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 п. 5.2.3, п. 6.7.15) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 пп. 4.2,2, 4,2,15, 4,2,18, 4,2,19, 4,2,20, 4,2,21, 4,2,22, 4,2,23, 4,3,2, 4,3,3, 4,3,5, 4,3,6, 4,3,7, 4,4,1, 4,4,2, 4,4,3, 4,4,11 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 1479 «О	Выполняется

		противопожарном режиме» (п.п 5,9,16 "д", 16 е, 16Ж, 17а, 17 б, 22 г, 23,24,26, 27, 31,36, 37, 94, 102)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п,п. 7,1, 7,2, 7,3, 7,6, 7,7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 (п.п. 3.3, 3,4, 3,5, 4,1, 4,4, 4,6, 5,3, 5,4, 5,5) СП 484.1311500.2020 (п.п 5,3, 5,12, 5,13, 5,14, 6,1,4,6,1,5, 6,5,4) СП 486.1311500.2020 (6,6, таб 1,3) СП 8.13130.2020 (п,5,2) СП 10.13130,2020 (п.1,4) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 1479 «О противопожарном режиме» (п.п 10,16,54) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.п 5,6).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,10, 4,11, 4,12, 4,13, 4,14) СП 484,1311500,2020 (п.п 5,3, 5,12, 5,13, 5,14, 6,1,5, 6,1,4, 6,5.4 приложение А таблица А1 пп. 14 СП 7.13130.2013 (п.п 4,1, 4,2, 4,3) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 1479 «О противопожарном режиме» (п.п 2,3 ,4,5,6,7,8,9,11,12,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,42,43,49,50,59,60,63,65,66,70,73)	Выполняется

Федеральный закон от 22.07.2008	
№ 123-ФЗ «Технический регламент	
о требованиях пожарной	
безопасности» ст.5,6	