Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«31» июля 2023 г.
Регистрационный № 55-08-2023-012876

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Берёзовский детский сад «Искорка» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (МБДОУ Берёзовский детский сад «Искорка»)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕРЕЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ИСКОРКА" АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025501515566 ИНН: 5509004744

Место нахождения объекта защиты:
646886, обл. Омская, р-н. Азовский немецкий национальный, с. Березовка, ул. Центральная, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.02.1982
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	536
1.6.	Объем здания, куб. м	4442
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Проводная радиотрансляционная сеть с усилителем мощности «Иртыш-3РМ» с охватом всех помещений. Извещатель пожарный ручной ИПР-И, световое табло «НБО 12-01К», извещатель пожарный дымовой ИП-2012_41М», оповещатель звуковой «Маяк-12-3», извещатель тепловой ИПР 513-6, извещатель ИПДЛ-1Д-11-4Р, лампа аварийного освещения, схема эвакуации – 2 шт, указатели движения – 20 шт, световое табло «ВЫХОД» - 7 шт. Огнетушители порошковые ОП-3
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
5845307.21 руб.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 69, п. 1. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 65. СП 4.13130.2013 (с изменениями от 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением N 1) (пункты 4.1-4.5, таблица 1, 4.19,5.2.2, 5.6.2). Требованиям к объёмно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 62, п. 1, 2.	Выполняется

		СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности – (пункт 5.1, 8.8-8.11 .)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 90, п.1.1. СП 4.13130.2013 (с изменениями от 14.02.2020) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.14, 8.6, 8.8).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 87 п.1, 2, 3, 11, таблицы 23, 24. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, 5.3.1-5.3.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.16.г, 6.7.13 , 6.7.17 таблица 6.9,6,13, 6.14.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 53, 63, 89. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (ред. от 30.04.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима	Выполняется

		в Российской Федерации» п. 16.ж, п. 21, п. 23, п. 24-29, п. 31, п. 36, п. 37. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 4.1.1, 4.2.2, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.12, 4.4.1а- 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, , 4.4.15, 4.4.22, 4.3.1.,4.3.12., 4.4.1 а, 4.4.6., 4.4.8.,4.4.9.,4.4.15.,7.1.1, 7.1.3, 7.12.1 таблица 13, 7.12.3, 7.12.6,7.1.2.7, 7.12.11. -12.13)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»ст. 90Сп 4.13130.2013 (с изменениями к 14.02.2020) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.7, 7.13).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 83, 84, 89,91,103,104). Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (ред. от 30.04.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54, п. 55, 56. Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования") (пункты 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.6.1, 6.6.30, таблицы 1, 2, 7.1.1-7.1.4, 7.2.1. СП 7.13130.2013 (ред. от 30.04.2021) Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности (пункты 4.1, 4.2, 6.1.,6.2, 6.8, 6.14)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 83 п. 6, 7, 9, ст. 84). Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования") (пункты 6.1.1-6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.6.1, 6.6.30, 7.1.1-7.1.4, 7.2.1).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим	требованиях пожарной безопасности» (ст. 6 п.1, 64, 69 п.1, 82, 87, таблица 24, 88, 105, 134, 135, 136, 137). Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479(редакция от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 2-6, 9-11, 13-14, 16, 17, 21-24, 26-32, 34-38, 56, 63, 337, 340-342, 392-394, 395-413. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам Пожарной безопасности работников организаций» утверждённые приказом МЧС России от 12.12,2007 г. №645 Порядок, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам а области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 № 65974	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.