## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Омской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«04» сентября 2023 г. Регистрационный № 55-08-2023-014708



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 49»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 49»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5507025227

ОГРН/ОГРНИП: 1025501381950 Место нахождения объекта защиты:

644106, обл Омская, г Омск, ул Фугенфирова, Дом 5А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

28.08.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	9	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	5688	
	здания, кв. м		

	la.			- 1
1.6.	Объем здания, куб. м		2	21823
1.7.	Количество этажей			4
1.8.	Категория наружных устан	-	He	е имеет
	опасности, категория здани			
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	1	-	1. Автоматі	ическая пожарная
	(системы противодымной защиты, пожарной		сигнализа	ация и система
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и			ия и управления
	управления эвакуацией, вн		_	подей при пожаре
	противопожарные водопро:	воды)		2. «Стрелец-
			_	нг»; 3. Наружный
			противопожа	рный водопровод;
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты			
	(Заполняется, если провод	дился расчет пожарного	риска. В разд	целе указываются
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			
	дополнительных инженер	но-технических и орган	изационных м	мероприятий для
	обеспечения допустим	ого значения уровня по	жарного риск	а, в том числе
	перечень и	тип систем противопож	сарной защити	ч)
Расч	иет пожарного риска не пров		_	
	123-ФЗ от 22.07.2008 «Т	ехнический регламент о	требованиях	пожарной
		безопасности».		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			
(Заполняется самостоятельно, исходя в		ьно, исходя из собствен	ной оценки вс	эзможного ущерба
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			
		страхования)		
Сум	мма ущерба имуществу трет	ьих лиц от пожара соста	авит 0 (ноль) ј	рублей 00 копеек
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
	защиты_			
	Наименование	Реквизиты нормативн	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	_	выполняется/не
		перечень статей (часте		выполняется
		устанавливающих т	•	
		пожарной безопасност	•	
		защиты	•	
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от	r 22 07 2008	Выполняется
7.1.	расстояния между	№ 123-ФЗ (ст.69п.1) «		Dimonincica
	расстолнил между	[12 125 <b>45</b> (C1.07II.1) «		
•	•	•		•

	зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 4. 131.30 2013 «СПЗ. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» от 14.02.2020г. (п.4.3.)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.2ст.62 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.5.2. п.10.2 табл.2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1, п.8.6, п.8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» от 14.02.2020 п.71 Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.87 п.1,2,3,5,6,7,8, ст.88п.1,2,3,6,13,19).СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (раздел 6.7, п. 6.7.9 таблица 6.10)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.89 п.1,2,3,4,5,,7,8, 10,11).СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». (п.4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2-4.3.7, 4.4.1-4.4.6, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (п. 7.1, 7.8). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90 п.1).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  Требования пожарной безопасности» (пункты 3.1, 3.2, 3.3) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты 5.1, 5.2, 5.5) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	Выполняется

		автоматическими установками	
		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации.	
		Требований пожарной	
		безопасности» (4.1, таблицы 1, 2).	
		СП 8.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
	безопасности» (п. 5.2, таблица 2)		
		Федеральный закон от 22.07.2008	
		№ 123-ФЗ «Технический регламент	
		о требованиях пожарной	
		безопасности» (ст. 83, 84, 85, 86).	
4.0	D	, , ,	D
l	Размещение, управление и		Выполняется
l I	взаимодействие	противопожарной защиты.	
l	оборудования	Системы пожарной сигнализации и	
l	противопожарной защиты	автоматизация систем	
	с инженерными системами	противопожарной защиты. Нормы	
	зданий и оборудованием,	и правила проектирования»	
l	работа которого	(пункты 5.1, 5.21) СП 3.13130.2009	
	направлена на	«Системы противопожарной	
l	обеспечение безопасной	защиты. Система оповещения и	
l		управления эвакуацией людей при	
l I	пожара и ограничение его	пожаре. Требования пожарной	
	развития	безопасности» (пункты 3.3).	
		Правила противо-пожарного	
		режима в РФ от 16.09.2020 № 1479	
		(п.54).	
4.9.	Организационно-	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	технические мероприятия	от 16.09.2020 г. № 1479 «Правил	
	по обеспечению пожарной	противопожарного режима в РФ,	
	безопасности объекта	утвержденные» (пункты: 2-5, 8-17,	
	защиты и	21-32, 34-37, 41, 42, 43, 48, 49, 50,	
	противопожарный режим	54, 55, 56, 60, 65, 67-73, раздел	
		XVIII, раздел XIX, 442).	
		Федеральный закон от 22.07.2008	
		№ 123-ФЗ «Технический регламент	
		о требованиях пожарной	
, 1		безопасности» (ст. 76).	