

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«05» сентября 2023 г.
Регистрационный № 55-08-2023-014768

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торгово-развлекательный центр «Парк»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ПАРК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1215500026774

ИНН: 5506194600

Место нахождения объекта защиты:

644021, обл. Омская, г. Омск, ул. Масленникова, д. 134

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.06.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	21
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	20230
1.6.	Объем здания, куб. м	114704
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренние и наружные противопожарные водопроводы)		Система автоматической пожарной сигнализации. Прибор-Рубеж. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Система вытяжной противодымной вентиляции. Система внутреннего противопожарного водопровода. Система автоматического пожаротушения. Система наружного пожарного водопровода.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ от 22.07.2008 N123 ст.69,	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	табл.12-20; СП 4.13130.2013: п.4.3, таул.1; СТУ от 26.08.21 п.2.1.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 N 123, ст.68. СП 8.13130.2020 :п.п. 4.1, 5.2, 8.6; СТУ от 26.08.2021 п. 2.2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 N 123 ст.90; СП 4.13130.2013:п.п. 7.1, 8.1; СТУ от 26.08.2021 п.2.13.1, 2.14.4	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 N 123 ст.30,31,32,80,87. СП 4.13130.2013: п.5.2.6. СТУ от 26.08.2021: п.2.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 N 123 ст 53, 89. Правила противопожарного режима в РФ (утв.Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479): п.103-115. СП 1.13130.2020: п.п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.6, 4.4.11, 5.3.1-5.3.6. СТУ от 26.08.2021: п.2.4	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 N 123 ст 61,83,104,116. СП 4.13130.2013: п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 N 123 ст 54-56, 61-62, 68, 82-87. СП 3.13130.2009: п.п. 3.3-3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п.п.6.1, 6.2, 7.1-7.7. СП 486.1311500.2020: п.4.2, 4.9,табл.1. СП 7.13130.2013: п. 8.5. СП 10.13130.2020: п.4.4, 4.6.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ФЗ от 22.07.2008 N 123 ст 51,52,53, 54,56,59,60,61,62,81,83,84,85,88. СП 484.1311500.2020: п.7.1.13. СП	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	7.13130.2013: п.6.10, 7.1, 7.11, 7.14, 7.20, 7.22, 8.1. СП 486.1311500.2020: п. 4.3, 4.4, 4.9, таблица 1.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806: Приложение 1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п.п. 2-4, 6-14, 22-24, 30, 32,33,35,36,38,39,42,43,50,55,61,63,64,65,70,71,74,75,77.	Выполняется