Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«24» ноября 2023 г.
Регистрационный № 55-08-2023-021098

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ФКЛПУ ОБ-11 УФСИН России по Омской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Здание общежития № 4 ФКЛПУ ОБ-11 УФСИН России по Омской области
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025500526908 ИНН: 5501040204

Место нахождения объекта защиты:
644089, обл Омская, г Омск, ул Телевизионная, Дом 17/4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1992
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	629
1.6.	Объем здания, куб. м	5983
1.7.	Количество этажей	3

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. ДПС; 2. СОУЭ 3 типа; 3. ВПВ - 8 пожарных кранов: 4. НПВ ПВ-75 м’

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Ущерб третьим лицам в случае возникновения пожара исключен в связи с тем, что объект защиты является отдельно стоящим зданием, в предельных противопожарных разрывов отсутствуют строения принадлежащие третьим лицам.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарн ой защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		решениям» (п.6.1.2 Таблица 3) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 4. 5; п. 6 ст. 6. ст. 6.1, ст. 69, ст. 70, ст. 72, ст. 74). Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (п. 65.)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противоп ожарнго водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2, таблица 2)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (раздел 8) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы проти вопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (раздел 6.7, п. 6.7.9 таблица 6.10) СП 4.13130.2013 «Системы проти во пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (п. 4.19, 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6..) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 88).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020 «Системы проти	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	вопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.2, 4.3, 4.4, 7.1, 8.1, 8.3. 8.4, 8.6. 9.2) Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (пункты 5, 16 «д», 16 «е», 23.24, 26, 27, 36.37, 288, 290,292, 293). Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 89).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивыым решениям» (пункт 7.1.) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 90).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 3.3, 3.4., 3.5, 4.1,4.4, 4.6, 5.3, 5.4.,5.5, Таблица 2,) СП 484.1311500.2020 «Системы проти вопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем п ротивопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты 5.4. 5.5, 5.6, 5.8.5.9,5.11,5.12. 5.13,5.14. 6.1.4, 6.1.5,6.2.1.6.2.11. 6.5.1, 6.5.4. 6.6.1, 6.6.3. 6.6.4. 6.6.5, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.38, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. 7.2.1, Таблицы 4. 5.) СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		486.1311500.2020 «Системы противопожарн ой защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите а вто м ат и ч ее к и м и установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (таблицы 1,3). СП 8.13 130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противоп ожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 5.3, таблица 3) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (пункты 10, 16 «е», 54) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 54, 56, 83, 84, 85, 86).	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты* Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (пункты 4.1-4.14) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарн о й защиты. Нормы и правила проектирования» (пункты 5.4, 5.5, 5.6, 5.8. 5.9,5.11, 5.12. 5.13.5.14. 6.1.4. 6.1.5, 6.2.1.6.2.11, 6.5.1. 6.5.4. 6.6.1. 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5. 6.6.15, 6.6.16, 6.6.38, 7.1.1, 7.1.2, 7.1,3, 7.1.4, 7.2.1 приложение А таблица А1 пп. 19) СП 7.13130.2013 «Отопление. вентиляция и кондиционирование.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования пожарной безопасност	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (пункты : 2. 3.4. 12. 23, 24, 23. 24, 26, 27. 36, 37. 288, 290. 292. 293) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 4, 5; и. 6 ст. 6, ст. 6.1).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.