

«19» декабря 2023 г.

Регистрационный № 55-08-2023-023840



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Цветнопольская участковая больница БУЗОО "Азовская ЦРБ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"АЗОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025501516490

ИНН: 5509002031

Место нахождения объекта защиты:

646884, обл. Омская, р-н. Азовский немецкий национальный, с. Цветнополе, ул.
Кирова, д. 37

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	714
1.6.	Объем здания, куб. м	6258
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС): - Система оповещения о пожаре (СО) 2 типа (прибор «ППК А6-06 ВП – 1шт; АМИ-16 – 1 шт.»); - Пожарные извещатели ИП212-41М – 70шт; ИПР –И – 6шт; - Оповещение о пожаре с помощью световых табло «Молния-12В» (обыкновенные и двусторонние) – 9шт и звуковых оповещателей «Флейта-12В» - 7шт; оповещатель звуковой комбинированный «Маяк-12-К» - 1шт. Вывод сигнала на пульт пожарной части – имеется; Внутренний противопожарный водопровод (ПК) – 4 пожарных крана, 2-на 1-м этаже, 2-на 2-м этаже Наружный противопожарный водопровод отсутствует
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>	

	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
нет			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 69: п. 1, п. 2, п. 3 - выполняется Свод Правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п 5.2.2; п.5.2.4; п. 5.2.6 - выполняется	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод Правил СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. пункт 5.2 Таблица 2 - выполняется Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 «О противопожарном режиме» п.48 - не выполняется п.49 - выполняется Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 62: п.1, -	Не выполняется

		выполняется п. 2 - выполняется Статья 68: п.1, п.2, п.3, п.4 - выполняется	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 90: п.1 - выполняется Свод Правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.8.1; п.8.6 - выполняется	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 87 таблица 21 - выполняется Свод Правил СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.2; п. 5.2.3; п. 5.2.7; п. 6.7.19 - выполняется Свод Правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п. 5.2.2; п. 5.2.4; п. 5.2.6 - выполняется	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 89 п. 1; 3; 8; 10; 11; 14 - выполняется Статья 134 п. 7 - выполняется Свод Правил СП 1.13.130 Системы	Не выполняется

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.1; п. 5.3.1; п.5.3.3; п.5.3.6; п.5.3.8 - выполняется п. 5.3.2 таблица 2, - выполняется таблица 6 - выполняется	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 90 п.1 - выполняется Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 «О противопожарном режиме» п.13; - выполняется п.17а; п.17б - выполняется п.48 - не выполняется п.49 - выполняется	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 83 п. 1-7, п.9 - выполняется Статья 84 п.1-4; - выполняется п.7-11 - выполняется Статья 85 п. 1, 7, 9 - не выполняется Свод Правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п. 3.2-3.5 - выполняется п. 4,1; 4.2 - выполняется п. 5.3-5.5 - выполняется Свод Правил СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования. п. 6.2.1; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5 - выполняется таблица 7.1 - не выполняется Свод Правил СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты.	Не выполняется

		Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. п. 6.1.1-6.1.5 - выполняется Свод Правил СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 5.1; 5.2; 5.3; 5.5 - выполняется	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 83 п. 1, 2, 3, 6, 9 - выполняется п. 4, 5, 7 - выполняется Свод Правил СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование п. 8.5 - выполняется	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 «О противопожарном режиме» п. 2-6; п. 9-11 - выполняется п. 13, п.14, п.16 - выполняется п.17 - выполняется а, 17.1 - выполняется п.17б - выполняется п.18, - выполняется п.26, п.27, п.30, п.32, п.36, п.37, п.40, п.60 - выполняется п.117-120 - выполняется Приказ МЧС РФ от 18.11.2021года № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий	Не выполняется

		лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложения №1, №2, №3 - выполняется	
--	--	--	--