

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Омской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» марта 2024 г.

Регистрационный № 55-08-2024-003234



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

спальный корпус детского Центра паллиативной помощи "Дом радужного детства"  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ "РАДУГА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1065500002831

ИНН: 5503097573

Место нахождения объекта защиты:

644540, обл. Омская, р-н. Омский, д. Подгородка, ул. Петра Косенкова, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.11.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	5

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м		582						
1.6.	Объем здания, куб. м		2610						
1.7.	Количество этажей		3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3 типа						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет по оценке пожарного риска не проводился</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара 10 000 (Десять тысяч) рублей  (заполнено самостоятельно)</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Выполнение следующих требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. ФЗ № 123-ФЗ</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполнение следующих требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. ФЗ № 123-ФЗ	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполнение следующих требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. ФЗ № 123-ФЗ	Выполняется							

		<p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ № 123-ФЗ): Статья 69.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами, часть 1.</p> <p><b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Статья 80.</p> <p>Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений, часть 1, п.5.</p> <p><b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Выполнение следующих требований СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее – СП 4.13130):</p> <p>Раздел 4. Общие требования пожарной безопасности, п.4.3, табл.1. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b></p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения, часть 1. <b>НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Статья 68.</p> <p>Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов, часть 1. <b>НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b></p>	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Выполнение следующих требований СП 4.13130: Раздел 8. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. Подраздел 8.1. Проходы, проезды и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4, п.8.1.8.</p>	Выполняется

		ВЫПОЛНЯЕТСЯ	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Выполнение следующих требований ФЗ № 123-ФЗ: Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, части 8, 11. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b></p> <p>Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага, части 1, 2. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, части 1, 2 (табл.23), 3 (табл.24). <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях, часть 5. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям, часть 1. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Выполнение следующих требований СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130): Раздел 5. Требования к строительным конструкциям. Подраздел 5.2. Строительные конструкции, п.п.5.2.2, абз.3, 4 5.2.3, абз.2, 3, 5.2.7, абз.1, 2. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Подраздел 5.3. Противопожарные преграды, п.5.3.3. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Подраздел 5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения, п.п.5.4.5, абз.5, 5.4.19, абз.1. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Раздел 6 Требования к зданиям и сооружениям. Подраздел 6.7.</p>	Выполняется

		<p>Общественные здания, п.6.7.15, табл.6.9, 6.13. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b></p> <p>Выполнение следующих требований СП 4.13130: Раздел 4. Общие требования пожарной безопасности, п.4.18; <b>НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> п.4.19, абз.1. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Раздел 5. Требования к объектам жилого и общественного назначения классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4. Подраздел 5.2. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1, п.5.2.2. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Выполнение следующих требований ГОСТ Р 59642- 2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля». Раздел 4. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту противопожарных дверей и люков. Подраздел 4.1 Двери и люки металлические, п.п.4.1.5.8, абз.1, 4.1.5.10, абз.1. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b></p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ФЗ № 123-ФЗ: Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре, часть 2 (п.2). <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, части 3, п.п.1 (а, в, д), 2 (в), 3, 11, 14; <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в</p>	Выполняется

зданиях и сооружениях, части 6 (табл.28, 29), 7. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": Статья 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, часть 1, п.2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее – СП 1.13130): Раздел 4. Общие требования. Подраздел 4.2. Эвакуационные и аварийные выходы, п.4.2.9; НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ п.п.4.2.18, 4.2.21, 4.2.22. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 4.3. Эвакуационные пути, п.п. 4.3.3, поз.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, абз.1, 4.3.11. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам, п.п.4.4.1, абз.2, 4.4.3, 4.4.4. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Раздел 7. Подраздел 7.1. Общие требования (в соответствии с п.5.1.1), п.п.7.1.3, 7.1.4, табл.5, поз.2, 7.1.6, табл.7, 7.1.11. ВЫПОЛНЯЮТСЯ СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": Раздел 4. Подраздел 4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам, п.4.4.14. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Раздел 5. Подраздел 5.2. ,п.5.2.23, табл.2, поз.Б. ВЫПОЛНЯЕТСЯ СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95» (в соответствии с

		<p>СП 1.13130,п.4.3.12): Раздел 7.  Подраздел 7.6., п.7.6.3  <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> СП  59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001  Доступность зданий и сооружений  для маломобильных групп  населения": Раздел 6. Подраздел 6.  6.2, п.6.2.4. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b>  ГОСТ Р 58202-2018  «Производственные услуги.  Средства индивидуальной защиты  людей при пожаре. Нормы и  правила размещения и  эксплуатации. Общие требования»:  Раздел 7, п.п.7.1, 7.4. поз.6.  <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Раздел 8, п.8.12.  <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b></p>	
4.6.	<p>Обеспечение безопасности  пожарно-спасательных  подразделений при  ликвидации пожара</p>	<p>Выполнение следующих  требований ФЗ № 123-ФЗ: Статья  80. Требования пожарной  безопасности при проектировании,  реконструкции и изменении  функционального назначения  зданий и сооружений, часть 1,  пункты 2 – 4. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b>  Статья 90. Обеспечение  деятельности пожарных  подразделений, часть 1, пункт 2.  <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Выполнение  следующих требований СП  4.13130: Раздел 7. Обеспечение  деятельности пожарных  подразделений, п.7.1, поз.2.  <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b></p>	<p>Выполняется</p>
4.7.	<p>Системы  противопожарной защиты  (системы противодымной  защиты, пожарной  сигнализации,  пожаротушения,  оповещения и управления  эвакуацией, внутренний и</p>	<p>ФЗ № 123-ФЗ: Статья 53, часть 2,  п.3. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Статья 54,  часть 2. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Статья  81, часть 1. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b>  Статья 83, части 5, 6, 9.  <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Статья 84, части  1 (п.п.1, 2), 10, 11.  <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> часть 4; НЕ</p>	<p>Выполняется</p>

наружный  
противопожарные  
водопроводы)

ВЫПОЛНЯЮТСЯ СП  
3.13130.2009 "Системы  
противопожарной защиты. Система  
оповещения и управления  
эвакуацией людей при пожаре.  
Требования пожарной  
безопасности"(далее – СП 3.13130):  
Раздел 4. п.п.4.2, 4.3, 4.8. НЕ  
ВЫПОЛНЯЮТСЯ Статья 91.  
ВЫПОЛНЯЕТСЯ Статья 103,  
части 3, 4.ВЫПОЛНЯЮТСЯ СП  
3.13130: Раздел 4, п.4.4.  
ВЫПОЛНЯЕТСЯ Раздел 5,п.п.5.3,  
5.4, 5.5. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Раздел  
7,табл.2, поз.2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ  
СП 484.1311500.2020 "Системы  
противопожарной защиты.  
Системы пожарной сигнализации и  
автоматизация систем  
противопожарной защиты. Нормы  
и правила проектирования" (далее -  
СП 484.1311500): Раздел 5, п.п.5.5,  
5.6, 5.10, 5.11. ВЫПОЛНЯЮТСЯ  
Раздел 6. Подраздел 6.1, п.п.6.1.1,  
поз.1 – 3, 6.1.5, 6.1.6, прил.А, поз.1.  
ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 6.2,  
п.п. 6.2.2, 6.2.6. ВЫПОЛНЯЕТСЯ  
Подраздел 6.4, п.п.6.4.2.  
ВЫПОЛНЯЕТСЯ Подраздел 6.5.,  
п. 6.5.4. ВЫПОЛНЯЕТСЯ  
Подраздел 6.6, п.п.6.6.1, поз.1,  
6.6.3, 6.6.12,  
6.6.27.ВЫПОЛНЯЮТСЯ СП  
486.1311500. 2020 "Системы  
противопожарной защиты.  
Перечень зданий, сооружений,  
помещений и оборудования,  
подлежащих защите  
автоматическими установками  
пожаротушения и системами  
пожарной сигнализации. Нормы и  
правила проектирования": Раздел  
4, п.п.4.3, абз.2, 4.10, табл.3, поз.5,

		<p>5.2, 43, 48. ВЫПОЛНЯЮТСЯ ГОСТ Р 59638- 2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»: Раздел 6. Подраздел 6.4., п.6.4.2, табл.1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Подраздел 6.5., п.6.5.1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию ремонту. Методы испытаний на работоспособность»: Раздел 6. Подраздел 6.4., п.6.4.8, табл.1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, часть 4. ВЫПОЛНЯЕТСЯ СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)». Раздел 11. Электроснабжение и автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Подраздел 11.2 Автоматизация, п.11.2.4; ВЫПОЛНЯЕТСЯ часть 7. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение следующих требований СП 3.13130: Раздел 3. Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,</p>	Выполняется

		<p>п.3.3, абз.1. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b>  Выполнение следующих требований СП 484.1311500: Раздел 5. Общие положения, п.5.14. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Раздел 7. Автоматизация систем противопожарной защиты. Подраздел 7.1 Общие требования, п.п.7.1.3, поз.1, 7.1.4, 7.1.5, абз.1. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Выполнение следующих требований СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»: Раздел 13. Системы пожарной сигнализации. Подраздел 13.14. Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные. Оборудование и его размещение. Помещение дежурного персонала, п.13.14.5, предл.1. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b></p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, часть 1. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, п.п.1 – 3, 5, 9. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Выполнение следующих требований СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: Раздел 4. Требования к эксплуатации огнетушителей. Подраздел 4.1.</p>	Выполняется

	<p>Выбор огнетушителей, п.п.4.1.23, 4.1.25, 4.1.26. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b></p> <p>Подраздел 4.2. Размещение огнетушителей, п.п.4.2.1, 4.2.4, 4.2.7. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Подраздел 4.3. Техническое обслуживание огнетушителей, п.п.4.3.1, 4.3.14. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b> Выполнение следующих требований ГОСТ Р 51057-2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний": Раздел 5. Общие технические требования, п.п.5.21, 5.30, 5.51. <b>ВЫПОЛНЯЮТСЯ</b></p> <p>Раздел 6. Требования безопасности, п.6.2. <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b></p>	
--	---	--