Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» апреля 2024 г.
Регистрационный № 55-08-2024-004823

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здания Омского областного суда
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Омский областной суд
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025500761384 ИНН: 5503032907

Место нахождения объекта защиты:
644112, обл Омская, г Омск, ул Туполева, Дом 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
22.12.2021
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4 Здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений
1.4.	Высота здания, м	37
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2245
1.6.	Объем здания, куб. м	77671
1.7.	Количество этажей	7

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая система газового пожаротушения (архивы, серверная), система оповещения людей о пожаре 3-го типа, система приточно-вытяжной противодымной вентиляции, внутренний противопожарный водопровод (10 стояков, 106 кранов, 3 дренчерные завесы), огнетушителей – 246, наружное пожаротушение предусмотрено от 3-ех пожарных гидрантов (ПГ 506, 507, 508) расположенных на территории

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3, 6.11.2 СП 4.13130.2013 ст. 69 ФЗ-123	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 8.5, 8.8, 8.13 СП 8.13130.2020 ст. 68 ФЗ-123	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1, 8.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 30, 31, 87 ФЗ-123 п. 6.7.1 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.2.1, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.2, 7.10, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 52, 53, 55, 62, 68,86 ФЗ-123, п 7.2, 7.14 СП 7.13130.2013 п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.19, 6.1.1-6.1.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.6.5, 6.6.7, раздел 7, СП 484.1311500.2020 п. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, 9.6.3, 9.6.5, 9.7.1, 9.8.3, 9.8.4, 9.8.5, 9.8.7, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.4, 9.9.6, 9.9.8, 9.11.2, 9.11.6, 9.14.3, 9.14.5, 9.16.8 СП 485.1311500.2020, табл. № 1 486.1311500.2020, п. 1.4 СП 10.13130.2009 п. 8.5, 8.8, 8.13 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	п. 5.2, 6.1.1 СП 484.1311500.2020	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2-5, 9, 12-14, 17, 20, 23, 25, 27, 28, 34-37, 41, 42, 48, 50, 52, 54-56, 60, 71, 395, 404, 405, 407, 409 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.