Зарегистрирована ГУ МЧС России по Омской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» апреля 2024 г.

Регистрационный № 55-08-2024-006852



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Планета-Центр"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА-ЦЕНТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025501179263 ИНН: 5505029515

Место нахождения объекта защиты:

644027, обл Омская, г Омск, ул Индустриальная, Дом 11Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	14	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	24416	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	35590	
1.7.	Количество этажей	4	

1.8. |Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)

ВН пожаро-опасность

1.9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

Система противодымной защиты обеспечивается объемно-планировочными решениями объекта защиты, направленными на борьбу с задымлением при пожаре.

Система пожарной сигнализации спс предусмотрена. Система пожаротушения АУПТ не предусмотрена. Система оповещения и управления эвакуацией предусмотрена СОУЭ 2-го типа.

Предусмотрены внутренний и наружный противопожарные водопроводы.

Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты 2.

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

В соответствии с частью 3 статьи 93 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. В целях обеспечения допустимого значения пожарного риска на объекте защиты предусмотрен комплекс дополнительных организационных мероприятий по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников,

компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. Rmmax=3,648 *10-5

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

С	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производилась					
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты					
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 2 ст. 69, ч. 1 ст. 100 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» далее - ФЗ № 123	Выполняется			
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.ч. 1, 3 ст. 62, ч. 1 ст. 68 ФЗ № 123	Выполняется			
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 1 ст. 90 ФЗ № 123, п.п. 8.2.1. 8.22. 8.23. 8.25. 8.26. 8.27. 8.13. СП 4.13130.2013	Выполняется			
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.ч. 1,2 ст. 52, ч.ч. 1, 2,5, 6 ст. 87, ч.ч. 1, 2, 3, 6,7, 8, 9, 13, 19 ст. 88 ФЗ № 123, п. 6.1.43 СП 4.131302013, п. 6.6.1. Таблица 6,9, п. 6.1.1., Таблица 6.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ч.ч. 1, 2, 4, 6,	Выполняется			
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.ч 1, 2, 3 ст. 53, ч.ч. 1, 3, 3.1, 8, п, 12 ст. 89, ч.ч. 5, 6 ст. 134, таблицы 28, 29 ФЗ № 123	Выполняется			
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 ст. 76, ч.ч. 1,2 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16,7.18. СП 4.131302013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется			

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям"	
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.ч 1, 2 ст. 54, ч.ч 1, 2 ст. 56, ч.ч 2, 4, 5, 7, 8, 10 ст. 82, ч.ч 1, 4, 5, 6, 9, ст. 83, ч. 1, 2, 3, 4, 7, 9,10, 11, ст. 84, ч.ч. 1, 2,3 ст. 86, ч.ч 1, 2 ст. 91 ФЗ № 123	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.ч. 1, 4, 5, 6,7,9 ст. 84, ч. 7, 8, 9 ст. 85 ФЗ № 123, п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8. п. 5.1, 5.3,5.4, 5.5. Таблица 2. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13 14, 15, 16, 17, 23, 24, 26,27, 29, 31, 35, 36, 41, 42 43, 48, 50, 51, 52, 54, 55,56, 60, 65, 71, 73, 121,122, 123, 124, 125, 126,127, 129, 130, 132, 286,288, 289, 293, 294, 337, 338, 366, 367, 392, 393,394, 395, 396, 397, 406, 407, 409 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	Выполняется