

«23» мая 2024 г.

Регистрационный № 55-08-2024-008227



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание терапевтического корпуса детского центра паллиативной помощи "Дом
радужного детства"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ "РАДУГА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1065500002831

ИНН: 5503097573

Место нахождения объекта защиты:

обл. Омская, р-н. Омский, д. Подгородка, пер. Молодежный, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.07.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	244
1.6.	Объем здания, куб. м	2790
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)								
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2 типа						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет оценки пожарного риска не производился</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара 10 000 (Десять тысяч) рублей (заполнено самостоятельно)</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Выполнение следующих требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ № 123-ФЗ): Статья 69. Противопожарные расстояния</td> <td>Не выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполнение следующих требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ № 123-ФЗ): Статья 69. Противопожарные расстояния	Не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполнение следующих требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. ФЗ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ № 123-ФЗ): Статья 69. Противопожарные расстояния	Не выполняется							

		<p>между зданиями, сооружениями и лестницами, часть 1. НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p> <p>Выполнение следующих требований СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее – СП 4.13130):</p> <p>Раздел 4. Общие требования пожарной безопасности, п.4.3, табл.1 НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения, часть 1. НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p> <p>Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов, часть 1. НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p>	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Выполнение следующих требований СП 4.13130: Раздел 8. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. Подраздел 8.1. Проходы, проезды и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4, п.п. 8.1.1 а), 8.1.3, 8.1.8. ВЫПОЛНЯЮТСЯ</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Выполнение следующих требований ФЗ № 123-ФЗ: Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага, часть 2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p> <p>Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, часть 11. ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p> <p>Статья 88. Требования к ограничению</p>	Выполняется

		<p>распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, части 1, 16. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях, часть 5. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам, часть 2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение следующих требований СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130): Раздел 5. Требования к строительным конструкциям. Подраздел 5.2. Строительные конструкции, п.п.5.2.3, абз.2, 3, 5.2.7, абз.1; ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 5.3. Противопожарные преграды, п.5.3.3; ВЫПОЛНЯЕТСЯ Подраздел 5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения, п.5.4.4, абз.2, 5.4.16 д). ВЫПОЛНЯЮТСЯ Раздел 6 Требования к зданиям и сооружениям. Подраздел 6.7. Общественные здания, п.6.7.19, Поликлиники, абз.1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение следующих требований СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 7.13130): Раздел 5. Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления, п.п.5.11, предл.2, 5.12, 5.25. ВЫПОЛНЯЮТСЯ</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности	Выполнение след. требований ФЗ	Выполняется

людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы

№123-ФЗ: Ст. 53. Пути эвакуации людей при пожаре, ч. 2, п.2.
ВЫПОЛНЯЕТСЯ Ст. 88.
Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, ч. 19. **ВЫПОЛНЯЕТСЯ Ст. 89.**
Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, ч. 3, п.п.1 (а, б, е), 2 (б, в), 3, 11.
ВЫПОЛНЯЮТСЯ Ст. 134.
Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях, ч. 6, табл.28. **ВЫПОЛНЯЕТСЯ**
Выполнение след. требований Фед. закона от 30.12.2009 №384- ФЗ Ст. 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, ч. 1, п.2.
ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение след. требований СП 1.13130.2020:
Раздел 4. Общие требования.
Подраздел 4.2. Эвакуационные и аварийные выходы, п.п.4.2.13, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19.
ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 4.3. Эвакуационные пути, п.п.4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, абз.1.
ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам, п.п.4.4.1, абз.2, 4.4.2, абз.3, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, абз.1, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15. **ВЫПОЛНЯЮТСЯ** Раздел 7. Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4.
Подраздел 7.1. Общие требования, п.п.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, табл.6,

		<p>7.1.6, табл.7. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Выполнение след. требований СП 2.13130: Раздел 5. Требования к строительным конструкциям. Подраздел 5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения, п.5.4.16 а), б), г). ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение след. требований СП 52.13330.2016: Раздел 7. Искусственное освещение. Подраздел 7.6. Аварийное освещение, п.7.6.3. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение след. требований ГОСТ Р 53254-2009 Раздел 6. Методы испытаний. Подраздел 6.1. Номенклатура показателей, п.6.1.4. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение след. требований ГОСТ Р 58202-2018 Раздел 7. Нормы и правила стационарного размещения средств индивидуальной защиты, п.п.7.1, 7.4. поз.2, 7.6, поз.2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений, часть 1, пункты 2 – 4. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, часть 1, пункт 2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение следующих требований СП 4.13130.2013: Раздел 7. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, п.7.1, поз.2, п.7.14, поз.1. ВЫПОЛНЯЮТСЯ</p>	Выполняется

4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Выполнение след. требований ФЗ №123-ФЗ: Ст. 53., ч. 2 (п. 3). ВЫПОЛНЯЕТСЯ Ст. 54., ч. 2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Ст. 81., ч. 1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Ст.82., ч. 2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Ст. 83., ч. 1, 5, 6, 9. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Ст. 84., ч. 1 (п. 1), 3, 4, 10, 11. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Ст. 91. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Ст. 103., ч. 2 – 4. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Выполнение след. требований СП 3.13130.2009: Раздел 3., п.3.4, абз.1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Раздел 4., п.п.4.2, 4.3, 4.8. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Раздел 5., п.5.3. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Раздел 7., табл.2, поз.11. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение след. требований СП 6.13130.2021 Раздел 5., п.п.5.1, 5.2, 5.5. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Раздел 6., п.6.2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение след. требований СП 484.1311500 311500): Раздел 5., п.п.5.5, 5.6, 5.10, 5.11, 5.20. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Раздел 6. Подраздел 6.1, п.п.6.1.1, поз.1 – 3, 6.1.5. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 6.2., п.6.2.6. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 6.3., п.6.3.4, поз.1, 2. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 6.4., п.6.4.3. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Подраздел 6.5., п.6.5.4. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Подраздел 6.6., п.п.6.6.1, поз.1, 6.6.3, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.16, табл.2, 6.6.27. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Выполнение след. требований СП 486.1311500.2020 Раздел 4. Общие положения, п.п.4.3, абз.2, 4.8, табл.1, поз.11, 4.10, табл.3, поз.5, 5.2, 40, 48. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Выполнение след. требований ГОСТ Р 59638-2021: Раздел 6.</p>	Выполняется
------	---	---	-------------

		<p>Подраздел 6.1, п.6.1.2. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Подраздел 6.4, п.6.4.2, табл.1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение след. требований ГОСТ Р 59639- 2021 Раздел 6. Подраздел 6.1, п.6.1.3. Подраздел 6.4., п.6.4.8, табл.1. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 6.5., п.6.5.1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, части 4, 7. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Выполнение следующих требований СП 3.13130: Раздел 3. Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, п.п.3.3, абз.1, 3.5. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Выполнение следующих требований СП 7.13130: Раздел 6. Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования, п.6.24. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение следующих требований СП 484.1311500: Раздел 5. Общие положения, п.п.5.12 - 5.14, 5.16. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Раздел 6. Системы пожарной сигнализации. Подраздел 6.1 Общие требования к системам пожарной сигнализации, п.6.1.1, поз.4. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Раздел 7. Автоматизация систем противопожарной защиты. Подраздел 7.1. Общие требования, п.п.7.1.3, поз.1, 7.1.4, 7.1.5, абз.1, 7.1.7. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 7.2. Автоматизация систем оповещения и управления</p>	Выполняется

		эвакуацией людей при пожаре, п.7.2.1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Выполнение следующих требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" ТР ЕАЭС 043/2017 (решение Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40) (далее - ТР ЕАЭС 043/2017):</p> <p>Статья 24, часть 1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, часть 1. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, п.п.1 – 3, 5, 6, 9. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях. ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение следующих требований СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: Раздел 4. Требования к эксплуатации огнетушителей. Подраздел 4.1. Выбор огнетушителей, п.п.4.1.23, 4.1.25 - 4.1.27. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 4.2. Размещение огнетушителей, п.п.4.2.1, 4.2.4, 4.2.7. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 4.3. Техническое обслуживание огнетушителей, п.п.4.3.1; 4.3.7, 4.3.14. ВЫПОЛНЯЮТСЯ Подраздел 4.4. Перезарядка огнетушителей, табл.1.</p>	Выполняется

		<p>ВЫПОЛНЯЕТСЯ Выполнение следующих требований ГОСТ Р 51057- 2001 "Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний": Раздел 5. Общие технические требования, п.5.21, табл.5, 5.30, 5.51.</p> <p>ВЫПОЛНЯЮТСЯ Раздел 6. Требования безопасности, п.6.2.</p> <p>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p>	
--	--	---	--