

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» июля 2024 г.

Регистрационный № 55-08-2024-012655



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автозаправочная станция

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1225500016642

ИНН: 5523007313

Место нахождения объекта защиты:

обл Омская, р-н Тюкалинский, г Тюкалинск, ул 1-я Дорожная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	65
1.6.	Объем здания, куб. м	206
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ВН пожаро-опасность

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПДЗ – не предусмотрено. СПС – извещатели пожарные дымовые точечные. СОУЭ – 1-го типа. АУПТ – не предусмотрено. ВПВ – не предусмотрено. НПВ – наружный противопожарный водопровод с расходом воды не менее 15 л/с., от двух пожарных резервуаров.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Полис страхования непредвиденных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций № 5809R/880/00018/24 от 12.03.2024. Период страхования с 12.03.2024 по 11.03.2025. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № ALFX12430814429000 от 12.03.2024. Период страхования с 12.03.2024 по 11.03.2025.</p>			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 69	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	(ч. 1, 2). СП 4.13130.2013 п. 4.3. СП 156.13130.2014 п. 6.3, 7.1 табл. 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 62, 68 (ч. 1, 2, 3), 99 (ч. 2). СП 4.13130.2013 п. 8.1.14 СП 8.13130.2020 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. п. 5.4, 5.14, 5.17, 5.18. п. 8.4. п. 9.1, 9.2, 9.5, 9.6. п. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.10, 10.11. СП 156.13130.2014 п. 6.35.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90 (ч. 1). СП 4.13130.2013 п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 57 (ч. 1). ст. 58 (ч. 1). ст. 87 (ч. 1, 2, 3, 5, 6, 7). ст. 88 (ч. 1, 2, 3). ст. 137 (ч. 1, 2, 4, 5, 6, 7). Табл. 21, 22. СП 2.13130.2020 п. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7. п. 5.4.4, 5.4.9, 5.4.18, 5.4.20. СП 4.13130.2013 п. 5.1.2. п. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4. СП 156.13130.2014 п. 6.13.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 53 (ч. 1, 2, 3). ст. 89 (ч. 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14). ст. 134 (ч. 2, 5, 6, 18). Табл. 27, 28, 29. СП 1.13130.2020 п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22. п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.12. п. 7.1.1, 7.1.4. п. 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4 7.6.7. табл.11, 12 СП 156.13130.2014 п. 6.12, 6.18. п. 8.16. приложение В, п. В.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 90 (ч. 1, 2). СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 54. ст. 83 (ч. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9). ст. 84 (ч.	Выполняется

	<p>(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11). ст. 91. ст. 103 (ч. 2, 3, 4). СП 8.13130.2020 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. п. 5.4, 5.14, 5.17, 5.18. п. 8.4. п. 9.1, 9.2, 9.5, 9.6. п. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.10, 10.11. СП 156.13130.2014 п. 6.35. СП 7.13130.2013. п. 8.1. СП 484.1311500.2020 п. 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22. п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5. п. 6.3.3, 6.3.4. п. 6.4.1. п. 6.5.1 п. 6.6.1, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.13, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.33, 6.6.36. п. 7.2.1. п. 7.5.1. п. 7.6.1. СП 486.1311500.2020 п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9. таблица 1, таблица 3. СП 3.13130.2009. п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8. п. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5. СП 6.13130.2021 п. 5.1, 5.2, 5.10. п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 54. ст. 83 (ч. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9). ст. 84 (ч. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11). ст. 91. ст. 103 (ч. 2, 3, 4). СП 8.13130.2020 п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. п. 5.4, 5.14, 5.17, 5.18. п. 8.4. п. 9.1, 9.2, 9.5, 9.6. п. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.10, 10.11. СП 156.13130.2014 п. 6.35. СП 7.13130.2013. п. 8.1. СП 484.1311500.2020 п. 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22. п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5. п. 6.3.3, 6.3.4. п. 6.4.1. п. 6.5.1 п. 6.6.1, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.13, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.33, 6.6.36. п. 7.2.1. п. 7.5.1. п. 7.6.1. СП 486.1311500.2020 п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9. таблица 1, таблица 3. СП 3.13130.2009. п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8. п.</p>	Выполняется

		5.1, 5.3, 5.4, 5.5. СП 6.13130.2021 п. 5.1, 5.2, 5.10. п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 5. ч. 1, 3, 4; ст. 6. ч. 1 (пункт 3), 6; ст. 52. п.п. 1-3, 6, 9; ст. 60 ст. 61</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 65, 72, 73, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 209, 244, 253, 254, 255, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 412, 413.</p>	Выполняется