

«12» ноября 2024 г.

Регистрационный № 55-08-2024-019195



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

автозаправочная база

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНОВСКОЕ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1045531000217

ИНН: 5517008125

Место нахождения объекта защиты:

обл. Омская, р-н. Кормиловский, д. Сосновка, ул. территория машинного двора

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.10.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	28
1.6.	Объем здания, куб. м	73
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная, СОУЭ-1, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4П, извещатели пожарные ручные ИР-1, оповещатель звуковой Гром-12, световые табло «Выход» НБО 12-01, оповещатель Соната-М, оповещатели Соната-У, лампа аварийного освещения, источник бесперебойного						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте. Имеется, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	<p>- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст. 1, 20, 21, 25, 37.</p> <p>- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст. 71.</p> <p>- Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" СП 156.13130.2014: п. 6.3, п. 7.1, п. 7.3, п. 7.52</p>	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст. 1, 20, 21, 25, 37.</p> <p>- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст. 62; ст. 99.</p> <p>- Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" СП 156.13130.2014: п. 6.35, п. 6.37.</p> <p>- Приказ МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" СП 8.13130.2020: п. 4.1.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст. 1, 20, 21, 25, 37.</p> <p>- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический</p>	Выполняется

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст. 98. - Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": п. 8.2.1- 8.2.8 раздел 8.2</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст. 1, 20, 21, 25, 37. - Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст. 57, ст. 58, ст. 82, ст. 87 ст. 88, ст. 59, ст. 100, ст. 134. - Приказ МЧС России от 12 марта 2020 г. N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" СП 2.13130.2020: в части требуемого. - Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": в части требуемого. - Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" СП 156.13130.2014: п. 3.31, п. 5.2, п. 5.5, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.7, п. 6.9, п. п. 6.10, п. 6.11, п. 6.12, п. 6.13, п. 6.16, п. 6.17, п. 6.18, п. 6.19, п. 6.20, п. 6.21, п. 6.22, п. 6.24,</p>	Выполняется

		п. 6.25, п. 6.26, п. 6.27, п. 6.28, п. 6.30, п. 6.31, п. 6.32, п. 6.33, п. 6.34, п. 6.36, п. 6.40, п. 7.4, п. 7.7, п. 7.8, п. 7.9, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.14, п. 7.15, п. 7.16, п. 7.17, п. 7.18, п. 7.19, п. 7.20, п. 7.21, п. 7.22, п. 7.23, п. 7.24, п. 7.25, п. 7.26, п. 7.27, п. 7.28, п. 7.29, п. 7.30, п. 7.31, п. 7.32, п. 7.33, п. 7.34, п. 7.35, п. 7.36, п. 7.37, п. 7.38, п. 7.40, п. 7.42, п. 7.43, п. 7.46, п. 7.47, п. 7.52	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст. 1, 20, 21, 25, 37. - Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 55, ст. 56, ст. 89. - Приказ МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" СП 1.13130.2020: раздел 4.1, 4.2, 4.3; раздел 8.1, 8.2, 8.3, 8.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст. 1, 20, 21, 25, 37. -Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст.90. - Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" : 7.1-7.19 раздела 7	Выполняется
4.7.	Системы	Федеральный закон № 69-ФЗ от	Выполняется

противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст. 1, 20, 21, 25, 37.
- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 62, ст. 83, ст. 85, ст. 91, ст. 99, ст. 103. - Постановление Правительства РФ № 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» - Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221 "Об утверждении свода правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" СП 156.13130.2014: п. 6.35, п. 6.37, п. 6.39. - Приказ МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" СП 8.13130.2020: п. 4.1. - Приказ МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" СП 486.1311500.2020 п. 4.11, п. 4.12. -

		<p>Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности" СП 3.13130.2009: п. 17, таблица 2 раздела 7 и т.д..</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст. 1, 20, 21, 25, 37. - Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 59, ст. 62, ст. 83, ст. 85, ст. 91, ст. 99, ст. 103. - Приказ МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" СП 484.1311500.2020. - Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность ГОСТ Р 59638-2021. - Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность ГОСТ Р 59639-2021. Постановление Правительства РФ № 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими</p>	Выполняется

		<p>установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»- Приказ МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" СП 486.1311500.2020. - Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности" СП 3.13130.2009.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»: ст. 1, 20, 21, 25, 37. - Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 4, ст. 6, ст. 64 - Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 № 225-ФЗ. - ПП РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: - пункт 2(1); абз. 4 п. 2; абз.1, 3 п. 3; п. 10;</p>	Выполняется

п. 11; п. 12; п. 13; п. 14; п. 15; п.п. а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о п. 16; п. 17; п. 17(1); 18; п. 19; п. 23; п. 25; абз. 1, 2 п. 26; п.п. а, б, в, г, д п. 27; п. 28; п. 31; п. 32; п. 33; п. 34; п.п. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, п. 35; п. 36; абз. 1, 2, 3 п. 37; п.п. А, Б, В, Г, Д п. 41; п. 42; абз. 1, 2 п. 43; п. 44; п. 45; п. 48; п. 49; п. 51; п. 52; п. 53; п. 54; п. 55; п. 56; абз. 2, 3 п. 58; п. 60; П. 63; абз. 1, 2, 3, 4 п. 77; п.п. А, Е, Ж п. 79; п. 82; п. 83; п. 373; п. 374; п. 375; п. 376; п. 377; п. 378; п. 379; п. 380; п. 381; п. 382; п. 383; п. 384; п. 385; п. 386; п. 387; п. 388; п. 389; п. 390; п. 391; п. 392; п. 393; п. 394; п. 410; п. 411; п. 412; п. 413. - Приказ МЧС России № 806 от 18.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».