Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«23» декабря 2024 г.
Регистрационный № 55-08-2024-022016

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Публичное акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация-Сатурн» («Филиал Публичного акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация - Сатурн» - Омское Моторостроительное конструкторское бюро») корпус № 1 (ЛМК – л
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027601106169 ИНН: 7610052644

Место нахождения объекта защиты:
644076, обл Омская, г Омск, дор Окружная, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.11.2017
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4860

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	48919
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС и СОУЭ 2 типа, внутренний водопровод, наружный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На основании отчета по результатам расчета по оценке пожарного риска от 20.11.2024 № 59, индивидуальный пожарный риск на производственном объекте не превышает нормативное значение, так как выполняется условие: Rmmax = 5,93 x 10-7 ≤ Rmн = 10-6		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 коп.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123, ст. 69, часть 1; ст. 80, часть 1, п. 5; СП 4.13130.2013 раздел 4, п. 4.3, табл. 1.	Выполняется

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123, ст. 62, часть 1; ст.68, часть 1; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 48, 49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 подраздел 8.2 п. 8.2.3	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123, ст. 59, части 1, 2, ст. 88, части 1, 2 (табл. 23), 3 (табл. 24), ст. 134, часть 5, ст. 137. Часть 1; СП 2.13130 раздел 5, подраздел 5.2, п. 5.2.2 абз. 5, 6, п. 5.2.3 абз. 4, п. 5.2.7 абз. 1, 2п. 5.2.4, п. 5.2.7 абз. 1, 2, подраздел. 5.3, п. 5.3.3, подраздел 5.4 п. 5.4.5 абз. 5, п. 5.4.19 абз. 1, раздел 6, подраздел 6.1, п. 6.1.1, табл. 6.1, п.6.1.3 абз. 1; СП 4.13130.2013 раздел 6, п. 6.1.2, 6.1.37 абз.1, 6.1.38, 6.1.40 абз. 1, 2, 6.2.2, 6.2.5; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123, ст. 53, часть 2, п. 2, ст. 89, часть 3, 1 (а, б, г), п.п. 3, 11, 14, статья 134 часть 6 (табл. 28, 29), СП 1.13130 раздел 4, подраздел 4.2, п. 4.2.7 абз. 2, п.п. 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, подраздел 4.3, п.п. 4.3.3 поз.1, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, подраздел 4.4, п.п. 4.4.3, 4.4.4, раздел 7 п.п. 7.11 переч. 1, 7.1.5 табл. 1, раздел 8, п. 8.1.1, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 23, 24, 26-29, 36, 14	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-123, ст. 80, часть 1, п.п. 2-4, статья 90 часть 1, п.п. 1, 2, 3; СП 4.13130, раздел 7, п. 7.1, раздел 8, п.п. 8.2.1, 8.2.3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	ФЗ-123, ст. 53, часть 2, п.3, статья 54, часть 1, 2, статья 81, часть 1, статья 83, части 4, 5, 6, 7. 9, статья	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	84, части 1 (п.1), 7, 9, 10, 11, статья 103, части 2, 3, 4, статья 86, п.п. 1, 2, статья 91, п.п. 1, 2; СП 3.13130, раздел 4, п.п. 4.2, 4.4, раздел 5, п.п.5.3, 5.4, 5.5, раздел 7, табл. 2, поз 17; СП 484.1311500, раздел 5, п.п. 5.5, 5.6, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.19, 5.21, раздел 6, п.п. 6.2.2, 6.2.6, 6.2.11, 6.3.1, 6.3.4, 6.4.4, 6.6.1, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.38, раздел 7, п.п. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.13, 7.2.1; СП 486.1311500, п.п. 4.4, 4.6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 48-50, 54, 55	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123, ст. 83, часть 4, 5, 6; СП 60.13330, раздел 11, п.11.2.4; СП 3.13130, раздел 3, п.3.3 абз.1; СП 486.1311500 раздел 5, п. 5.14, 5.15, 5.16, 6.1.1, раздел 7, п.п. 7.1.3, поз. 1, 7.1.4, 7.1.5 абз.1; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 10, 56	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-123, ст. 5, п.п. 1, 2, 3, статья 52 п.п. 1 – 3, 5, 9, статья 60, п.п. 1, 2; СП 9.13130, раздел 4, п.п. 4.1.23, 4.1.25, 4.1.27, 4.1.26, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.7, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.14, 4.3.16, 4.4.2, 4.5.4; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.п. 2-6, 9-19, 21, 22, 43, 60, 63, 121-127, 129-132, 136, 209, 216, 286-290, 292, 293, 296-299, 337-342, 354-360, 362-364, 366, 369-372, 392-413	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.