Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«24» января 2025 г.
Регистрационный № 55-08-2025-000945

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Александровская средняя общеобразовательная школа" Шербакульского муниципального района Омской области
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025502133601 ИНН: 5540006327

Место нахождения объекта защиты:
обл. Омская, р-н. Шербакульский, с. Александровское, ул. Школьная, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.1978
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1258
1.6.	Объем здания, куб. м	5972
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре ВЭРС-ПК 16 прибор приёмно-контрольный охраннопожарный; Извещатели: дымовой ИП 212-ЗСУ, пламени Пульсар1-01Н", ручной ИПР-И, тепловой ИП103-5/1; Оповещатели: звуковой "Флейта-12В", световой "Молния - 12". Блок источника резервного питания БИРП-12/4,0. Светильник аварийного освещения ТР 882 2 Wx2. Сигнал выводится на пульт ДДС-1. Пожарный гидрант вне территории объекта. Система противодымной защиты (вытяжная приточная вентиляция). Первичные средства пожаротушения: ОП-4 - 10 шт.; ОП-8 - 16 шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Нет			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред.от 30.04.2021). Технический регламент о требованиях пожарной безопасности- ст. 69 п. 1. , Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479-п. 65СП 4.13130.2013(с изменениями к 14.02.2020). Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНОПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ пункты 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 5.2.2.,5.2.6. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст.62 п.1, п.2.; ст.68 п.2.1 СП8. 13130.2020 Системы противопожарной защиты НАРУЖНОЕ	Выполняется

		ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Требования пожарной безопасности- п.4.(4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.) п. 5.1., п.8.8., п.8.9., п.8.10., п.8.11	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст.90 п.1.1. СП 4.13130.2013 (с изменениями к 14.02.2020)Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНОПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ пункты 7.2., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.14., 8.6., 8.8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст.87 п.1., п.2., п.3., п.11 таблицы 23, 24 СП 2.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.8, п.5.3.1, п.5.3.2., п.5.3.3., п.5.4.2., п.5.4.3., п. 5.4.16., п.6.7.15 таблица 6.13, п.6.7.17, таблица 6.14.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст.53, 63, 89 Постановление правительства РФ	Выполняется

		от 16.09.2020 № 1479 (редакция от 21.05.2021)-п.16, п.21, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27(а), п.28, п.29, п.31, п.36, п.37 СП1. 13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы п. 4.1.1., п.4.2.2., п.4.2.7., п.4.2.9., п.4.2.10., п.4.2.13., п.4.2.14., п.4.2.15., п.4.2.16., п.4.2.17., п.4.2.22., п.4.3.1., п.4.3.12., п.4.4.1 а, п.4.4.6., п. 4.4.8., п.4.4.9., п.4.4.15., п. 7.1.1., п.7.1.3., п. 7.12.1. таблица 13, 7.12.3., 7.12.6	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст.90 СП 4.13130.2013 (с изменениями к 14.02.2020)Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНОПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ - пункты 7.1., 7.3, 7.4, 7.7., 7.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст.83,84,89,91,103,104 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (редакция от 21.05.2021)- п.54, 55, 56 Приказ МЧС РФ от 31.07.2020 № 582 Об утверждении свода правил Системы противопожарной	Выполняется

		защиты, системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты. Нормы и правила проектирования СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ . Нормы и правила проектирования п.6.1.1., 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.6., 6.3.1., 6.3.2., 6.4.1., 6.4.2., 6.6.1., 6.6.30., 7.1.1., 7.1.2., 13130.2013 (с изменениями 12.03.2020) ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Требования пожарной безопасности п.4.1., 4.2.., 6.1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - ст. 83 п.6,7,9., ст. 84 Приказ МЧС РФ от 31.07.2020 № 582 Об утверждении свода правил Системы противопожарной защиты, системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты. Нормы и правила проектирования СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ . Нормы и правила проектирования пункты: 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.6., 6.3.1., 6.3.2.,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.4.1., 6.4.2., 6.6.1., 6.6.30., 7.1.1., 7.1.2.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.6 п.1. ст.64., 69 п.1., ст. 82, 87, 88, 105, 134, 135, 136, 137 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (редакция от 21.05.2021) - п.2, 3,4,5,6,9,10,11,13,14,16,17,21,22,23, 24,26,27,28, 29,30,31,32,34,35,36,37 ,38,56,63,337,340,341,342,392, МЧС России от 18.11.2021 N 806"Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.