

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Омской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)



«13» февраля 2025 г.  
Регистрационный № 55-08-2025-002097

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
"Тюкалинская детская школа искусств" Омской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ТЮКАЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025502079096

ИНН: 5537007930

Место нахождения объекта защиты:

обл. Омская, р-н. Тюкалинский, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.10.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	664

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	6852
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	САППЗ система автоматической противопожарной защиты объекта (АУПС – система автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ – система оповещения людей при пожаре). Система мониторинга «STEMAX», осуществляющая непрерывный автоматический контроль в реальном масштабе времени за состоянием САППЗ. Система пожаротушения – отсутствует. ВПВ – внутренний пожарный водопровод с расходом воды не менее 10 л/с. Система противодымовой защиты – отсутствует.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Часть здания БОУ ДО «Тюкалинская ДШИ» по адресу: Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, 26 принадлежит БУК ЦКС (актовый зал) материальный ущерб при пожаре		

третьим лицам составит: по остаточной стоимости 572 650,04 руб

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 14.02.2020) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, ст. 69 «Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной	Выполняется

		безопасности»	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (Раздел 8. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. Подраздел 8.1. Проходы и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классом функциональной пожарной опасности Ф1 – Ф 4, п. 8.1.1, п. 8.1.8.)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, часть 11. Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага, часть 2. Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, части 1,16. Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях, часть 5. Статья 140. Требования пожарной безопасности к лифтам, часть 2. Выполнение следующих требований СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130): Раздел 5. Требования к строительным конструкциям. Подраздел 5.2. Строительные конструкции, п.п.5.2.3, абз.2, 3, 5.2.7, абз.1; Подраздел 5.3. Противопожарные преграды, п.5.3.3; Подраздел 5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения, п.5.4.4, абз.2, 5.4.16 д).	Выполняется

		<p>Раздел 6 Требования к зданиям и сооружениям. Подраздел 6.7. Общественные здания, п.6.7.19, Поликлиники, абз.1. Выполнение следующих требований СП 4.13130: Раздел 5. Требования к объектам жилого и общественного назначения классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4. Подраздел 5.2. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1, п.5.2.2. Выполнение следующих требований СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 7.13130): Раздел 5. Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления, п.п.5.11, предл.2, 5.12, 5.25.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Выполнение след. требований ФЗ №123-ФЗ: Ст.53. Пути эвакуации людей при пожаре, ч. 2, п.2. Ст. 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, ч.19. Ст. 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, ч. 3, п.п.1 (а, б, е), 2 (б, в), 3, 11. Ст. 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в</p>	Выполняется

		<p>зданиях и сооружениях, ч. 6, табл.28. Выполнение следующих требований Фед. закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений": Ст. 30. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями, ч. 1, п.2. Выполнение след. требований СП 1.13130.2020: Раздел 4. Подраздел 4.2. Эвакуационные и аварийные выходы, п.п.4.2.13, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.19. Подраздел 4.3. Эвакуационные пути, п.п.4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, абз.1; Подраздел 4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам, п.п.4.4.1, абз.2, 4.4.2, абз.3,4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, абз.1, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15; Раздел 7. Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4. Подраздел 7.1. (в соответствии с п.5.1.1), п.п.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, табл.7; 7.1.11. Выполнение след. требований СП 2.13130: Раздел 5. Подраздел 5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения, п.5.4.16 а), б), г). Выполнение след. требований СП 52.13330.2016: Раздел 7. Подраздел 7.6. Аварийное освещение, п.7.6.3. Выполнение следующих требований ГОСТ Р 53254-2009 Раздел 6. Подраздел 6.1. Номенклатура показателей, п.6.1.4. Выполнение след. требований ГОСТ Р 58202-2018 Раздел 7, п.п.7.1,7.4. поз.2, 7.6, поз.2.</p>	
4.7.	Системы противопожарной защиты	Выполнение след. требований ФЗ №123-ФЗ: Ст. 53. ч. 2 (пункт 3). Ст.	Выполняется

<p>(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>54. ч. 2, Ст. 81. ч. 1, Ст. 82. ч. 1, 2, Ст. 83. ч. 1, 5, 6, 9, Ст. 84. ч. 1 (п. 1), 3, 10, 11, ч. 4; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (далее – СП 3.13130): Раздел 4. п.п.4.2, 4.3, 4.8, Ст. 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения, Ст. 103. ч. 2 – 4. Выполнение след. требований СП 3.13130: Раздел 3. п.3.4, абз.1, Раздел 5. п.5.3. Раздел 7. табл.2, поз.11. Выполнение след. требований СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»: Раздел 5. п.п.5.1, 5.2, 5.5. Раздел 6. п.6.2. Выполнение след. требований СП 484.1311500: Раздел 5. п.п.5.5, 5.6, 5.10, 5.11, 5.20. Раздел 6. Подраздел 6.1 п.п.6.1.1, поз.1 – 3, 6.1.5. Подраздел 6.2. п.6.2.6. Подраздел 6.3. п.6.3.4, поз.1, 2. Подраздел 6.4. п.6.4.3. Подраздел 6.5. Защита от ложных срабатываний, п.6.5.4. Подраздел 6.6. п.п.6.6.1, поз.1, 6.6.3, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.16, табл.2, 6.6.27. Выполнение след. требований СП 486.1311500.2020: Раздел 4. п.п.4.3, абз.2, 4.8, табл.1, поз.11, 4.10, табл.3, поз.5, 5.2, поз.40. Выполнение след. требований</p>
--	---

		ГОСТ Р 59638-2021: Раздел 6. Подраздел 6.1 п.6.1.2. Подраздел 6.4 п.6.4.2, табл.1. Выполнение след. требований ГОСТ Р 59639-2021 Раздел 6. Подраздел 6.1 п.6.1.3.Подраздел 6.4. п.6.4.8, табл.1. Подраздел 6.5. п.6.5.1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, часть 4; СП 7.13130. Раздел 6. Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования, п.6.24; часть 7. Выполнение следующих требований СП 3.13130: Раздел 3. Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, п.п.3.3, абз.1, 3.5. Выполнение следующих требований СП 484.1311500: Раздел 5. Общие положения, п.п.5.12 - 5.14, 5.16. Раздел 7. Автоматизация систем противопожарной защиты. Подраздел 7.1. Общие требования, п.п.7.1.3, поз.1, 7.1.4, 7.1.5, абз.1, 7.1.7. Подраздел 7.2. Автоматизация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, п.7.2.1.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 5 (ч. 1, 2, 3, 4), ст. (ч. 1 (п. 1), 3, 5), ст. 52 пп. 1-3, 9, ст. 60; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №	Выполняется

	1479 пп. 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27,28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 55,60,63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 85, 86, 87, 392, 393, 394, 395, 396, 397,398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 412, 413.	
--	---	--