



«14» апреля 2025 г.

Регистрационный № 55-08-2025-005411

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание гостиницы "Восход"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Харланова Татьяна Александровна**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

**обл Омская, р-н Калачинский, г Калачинск, ул Ленина**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.06.1967**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	446
1.6.	Объем здания, куб. м	3004
1.7.	Количество этажей	3

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресная (во всех помещениях кроме санузлов, венткамер и помещений категории В-4 и Д); СОУЭ 3-го типа со звуковым способом оповещения; Наружный противопожарный водопровод посредством устройства пожарных гидрантов (ПГ-1, по адресу: ул. Кирова, 9, расположен на расстоянии 100м. ПГ-2, ул. Калинина, 37, расположен на расстоянии 250м),							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
Не проводился									
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
20000 рублей									
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1" data-bbox="240 1749 1552 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1749 679 2083">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th data-bbox="679 1749 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th data-bbox="1257 1749 1552 2083">Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 69 ч.1; Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты . Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п. 4.3, 4.4., 4.5, 4.15, таблица 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 68 ч. 2; Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п. 4.1. 5.2, 6.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, таблица 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90 ч. 1 п. 1; Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям " п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	<p>объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 57 ч. 1, 2, статья 58 ч. 1, 2, статья 87 ч. 1, 2, 3, 6, 7, таблицы № 21,22; Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.п. 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4; Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п. 5.1.2, 5.2.4</p>	
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 89 ч. 1,2,3, статья 134 ч. 6,7, таблица 28; Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194 СП 1.13130.2020 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.4.3; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п. 23, 25, 26, 27, 28</p>	Выполняется
4.6.	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной</p>	Выполняется

	ликвидации пожара	<p>безопасности" статья 90 ч. 1,2;          Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п. 7.1, 7.2, 7.3;          Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п. 48, 54, 71</p>	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 54, ч. 1, 2, статья 68 ч. 2,3, статья 81 ч. 1,3,4, статья 82 часть 2, статья 83 часть 1,4,5,6,7,7.1,9,10, статья 84 часть 1,2,3,4,7,8,9,10,11. Системы противопожарной защиты Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п.п. 7.1, 7.3, 8.5. Системы пожарной сигнализации Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 "Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.14, 5.21, 6.1.1, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.6, 6.5.1, 7.1.3; Приказ МЧС</p>	Выполняется

		<p>России от 20.07.2020 № 539 "Об утверждении свода правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.3, 4.4, 8.2 таблицы 1. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173 "Об утверждении свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.3, 5.5. Наружный противопожарный водопровод Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.2, 6.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.14, таблица 2</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 81 ч. 1, статья 84 ч. 1,2; Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 "Об утверждении свода правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация</p>	Выполняется

	<p>пожара и ограничение его развития</p>	<p>систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.п. 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.14, 5.21, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.2.11; Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 6.24; Приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173 "Об утверждении свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.п. 4.3, 4.4, 4.8, 5.3, 5.5; Приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200 "Об утверждении свода правил СП 5.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.12, 6.2, 6.7, 6.8</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требования пожарной безопасности" статья 5 ч. 3; ГОСТ Р 59641-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушение. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в</p>	<p>Выполняется</p>

	<p>Российской Федерации" п.п. 2, 2(1), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 54, 55, 60, 63, 71, 73, 372, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 400, 406, 407, 409, приложение 1; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об утверждении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"</p>	
--	---	--