

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«13» ноября 2025 г.

Регистрационный № 55-08-2025-018371



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Комплекс установки гидроизодепарафинизации в филиале ООО "Газпромнефть
-СМ" "ОЗСМ", производственное сооружение Постамент №2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМНЕФТЬ -
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1077762940331

ИНН: 7728640182

Место нахождения объекта защиты:

обл. Омская, г. Омск, пр-кт. Губкина, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	36
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	936

1.6.	Объем здания, куб. м	28454						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа, система вытяжной противодымной вентиляции, система внутреннего противопожарного водопровода, система наружного противопожарного водопровода, система паротушения, лафетные установки						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Страховой полис страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» т№GAZX12479059889000 срок действия с01 января 2025г по 31 декабря 2025г.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":Статья 70. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефтии нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты, часть 1;Статья 100. Требования к ограничению распространения пожара напроизводственном объекте, часть 1.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 г.ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, часть 1, пункты 1, 3. Статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта, часть 1;	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г.ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, часть 1, п.1;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": Статья 57. Огнестойкость и пожарнаяопасность зданий и сооружений; Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных	Выполняется

		<p>конструкций;Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага, пункты 1 - 4; 6;Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, части 2, 6, табл. 21, 22; Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, части1 - 3, 6, 8;Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях, части 4, 5; Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям, части 1, 2, 4.</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре, части 1, 2 (пункты 1, 2), 3;Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, часть 3; Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям,эвакуационным и аварийным выходам: части 1, 3 (п. 1 а, б), 11;Статья 93. Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов, части 2, 3.</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений.</p>	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре, п. 2;Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, часть 1.Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, части 6, 7;Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях, части 1 (п.1), 10, 11; Статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, часть 7;Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации, часть 3, 4.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	ФЗ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":Статья 5.	Выполняется

<p>безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, части 1, 3, 4;Статья 6. Условия соответствия объектазащиты требованиям пожарной безопасности, части 1 (пункт 1), 6;Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, п.п. 1- 3, 5, 7, 9, 10, 11;Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях.</p>	
--	--	--