

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Омской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«15» января 2026 г.

Регистрационный № 55-08-2026-000102



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое помещение №1П, назначение: нежилое. Площадь: общая 1435.6 кв.м.,
номера на поэтажном плане: 1-го этажа: 1-23; 2-го этажа: 1-25; 3-го этажа: 1-22; 4-го
этажа: 1. Этаж: 1,2,3,4. Литер: А1, А2. (Здание АО «СО ЕЭС», расположенное по
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 10)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700201352

ИНН: 7705454461

Место нахождения объекта защиты:

обл. Омская, г. Омск, ул. Партизанская, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.01.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,

		офисов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1435
1.6.	Объем здания, куб. м	7802
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы пожарной сигнализации (адресного типа), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3 типа, системы противодымной защиты (коридора 2-го этажа), помещения 107, 109, 204, 312 оборудованы системой автоматического газового пожаротушения, помещения 1А,1Б, 2А,2Б, 3А,3Б оборудованы системой автоматического аэрозольного пожаротушения, внутреннего (ВПВ) и наружного противопожарного водопровода
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Для людей, находящихся на объекте: нежилое помещение №1П, назначение: нежилое. Площадь: общая 1435.6 кв.м., номера на поэтажном плане: 1-го этажа: 1-23; 2-го этажа: 1-25; 3-го этажа: 1-22; 4-го этажа: 1. Этаж: 1,2,3,4. Литер: А1, А2. (Здание АО «СО ЕЭС» расположенное по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 10), величина индивидуального пожарного риска составляет $R = 0,52 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹, что не превышает значение установленного ст.79 ФЗ № 123-ФЗ.</p>	

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц от пожара может составить 100 000 (Сто тысяч) рублей. Сумма определена самостоятельно.</p>			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>Выполнение следующих требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ № 123-ФЗ): Статья 69.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами, часть 1; Статья 80.</p> <p>Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений, часть 1, п.5.</p> <p>Выполнение следующих требований СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям" (далее – СП 4.13130): Раздел 4. Общие требования пожарной безопасности, п.4.3, табл.1, п.4.4.</p>	<p align="center">Выполняется</p>

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Выполнение следующих требований ФЗ № 123-ФЗ: Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения, части 1, 2; Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов, части 1, 2 (п.1); Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, часть 1, п.3;</p> <p>Выполнение следующих требований СП 4.13130: Раздел 7. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, п.7.1, поз.3. Выполнение следующих требований СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности": Раздел 5. Расходы воды на наружное пожаротушение, табл.2; Раздел 8. Водопроводные сети и сооружения на них, п.п.8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Выполнение следующих требований ФЗ № 123-ФЗ: Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, часть 1, п.1. Выполнение следующих требований СП 4.13130: Раздел 7. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, п.7.1, поз.1; Раздел 8. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. Подраздел 8.1. Проходы, проезды и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4, п.п.8.1.1а, 8.1.2, 8.1.4, поз.1, 8.1.11, 8.1.14;</p>	Выполняется

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений, часть 1. Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций. Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, части 2, 6, 11 Таблицы 21, 22. Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях, часть 5; Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям, части 1, 5.</p> <p>Выполнение следующих требований СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - СП 2.13130): Раздел 5. Требования к строительным конструкциям. Подраздел 5.2. Строительные конструкции, п.п.5.2.2, абз.3, 5.2.3, абз.2, 5.2.6, абз.3; Подраздел 5.3. Противопожарные преграды, п.п.5.3.1-5.3.5; Подраздел 5.4. Здания, пожарные отсеки, помещения, п.п. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.7, 5.4.8 Раздел 6. Требования к зданиям и сооружениям Подраздел 6.6. Административно-бытовые здания п.6.6.1, таб.6.9.</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Выполнение следующих требований ФЗ № 123-ФЗ: Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре; Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и</p>	Выполняется

		<p>сооружений, часть 4; Статья 88.</p> <p>Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках, части 1-5, 19 Статья 89.</p> <p>Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, части 1, 3, 4, 8, 14 Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях, часть 1,2,5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.5, п.4.2.6, 4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.2.24, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.11, п.4.3.12, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п. 4.4.6, п.4.4.9, п. 4.4.11, п.7.1.1.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Выполнение следующих требований ФЗ № 123-ФЗ: Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений, часть 1, п.п.2 – 5; Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, часть 1, п.2, п.3; СП 4.13130.2013: Раздел 7. Обеспечение деятельности пожарных подразделений, п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.14; Раздел 8. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям. Подраздел 8.1. Проходы, проезды и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классов</p>	Выполняется

		функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4. п. п. 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6-8.1.9, 8.1.11, 8.1.14	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123-ФЗ: Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре, часть 2 (пункт 3); Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации; Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях; Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению; Статья 91. Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения; Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации, части 3, 4; СП 3.13130: Раздел 3. Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Раздел 4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей, п.п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, Раздел 5. Требования пожарной безопасности к световому	Выполняется

		<p>оповещению и управлению эвакуацией людей, п.п.5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5; Раздел 7, табл.2, СП 6.13130.2021: п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.7, 6.1-6.8. СП 7.13130.2013: Раздел 7. п.7.2 СП 8.13130.2020: п.4.1, п.5.2, п.8.5, п.8.8, п.8.9, п.8.12, таблица 2. СП 10.13130: п.6.1.10, п.6.1.28, п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.5, п.6.2.10, п.6.2.14, п.7.2, п.7.3, п.7.4, п.7.5, п.7.6, п. 2 Таблицы 7.1. СП 484.1311500): п.5.1, п.5.7, п.5.8, п.5.11, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п.5.17, п.5.19, п.5.20, п.6.1.5, п.6.2.1, п.6.2.6, п.6.2.11, п.6.2.12, п.6.3.2, п.6.3.4, п.6.5.1, п.6.5.4, п.6.6.1, п.6.6.2, п.6.6.3, п.6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11, п.6.6.12, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.34, п.6.6.35, п.6.6.36, п.6.6.38, п.7.1.3, п.7.2.1 СП 485.1311500.2020: п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 9.1- 9.14, 9.16, 11.1-11.4. СП 486.1311500: Раздел 4. Общие положения, п. 4.10, табл. 1, табл. 3.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Выполнение следующих требований ФЗ № 123-ФЗ: Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п.п 4.1-4.14. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; пункты 4.2. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация</p>	Выполняется

		<p>систем противопожарной защиты.</p> <p>Нормы и правила проектирования»; п.п 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.21, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.11, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.16, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.7, 7.2.2 приложение А таблица А1. ГОСТ Р 59641-2021.</p> <p>«Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.8, п.4.9, п.4.13, п.4.14, п.4.15, п.4.16, п.4.21, п.5.1.1, п.5.1.7, п.5.1.8, п.5.1.9, п.5.1.11.1, п.5.1.14, Таблица 1.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Выполнение следующих требований технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" ТР ЕАЭС 043/2017 (решение Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40) (далее - ТР ЕАЭС 043/2017): Статья 24, часть 1; Выполнение следующих требований ФЗ №123-ФЗ: Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности, часть 4; Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, часть 1; Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной</p>	Выполняется

безопасности часть 1; Статья 52.
Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, п.п.1 – 3, 6, 9;
Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях, часть 1. Выполнение следующих требований СП 4.13130: Раздел 5. Требования к объектам жилого и общественного назначения классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4. Подраздел 5.1. Общие требования к объектам жилого и общественного назначения, п.5.1.2. Выполнение следующих требований СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: Раздел 4. Требования к эксплуатации огнетушителей. Подраздел 4.1. Выбор огнетушителей, п.п.4.1.23, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.32; Подраздел 4.2. Размещение огнетушителей, п.п.4.2.1, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7; Подраздел 4.3. Техническое обслуживание огнетушителей, п.4.3.1; п.п.4.3.7, 4.3.14.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» п.2, п.3, п.4, п.5, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.23, п.26, п.27, п.32, п.35, п.36, п.37, п.48, п.49, п.50, п.54, п.60, п.392, п.393, п.394, п.395, п.397, п.399, п.403, п.404, п.406, п.407, п.409, п.413, прил.№1.