



«11» февраля 2026 г.
Регистрационный № 55-08-2026-001604

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пансионат для пожилых людей "Уютный дом"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Пилипенко Анастасия Владимировна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 308554332400072

ИНН: 550519928903

Место нахождения объекта защиты:

обл. Омская, р-н. Одесский, с. Желанное, пер. Больничный, д. 2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	5033

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	10067						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3 типа						
<p>2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Оценка не проводилась</p>								
<p>3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">100000 рублей</p>								
<p>4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th style="width: 33%;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th style="width: 33%;">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно –</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно –	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно –	Выполняется						

		<p>планировочным и конструктивным решениям». Пункты: 4.3 Таблица 1 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статья: 69</p>	
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p>СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Пункты:4.1; 5.2, таблица 2; 5.10; 5.11; 8.5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 Пункты: 48 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 62; 68</p>	Выполняется
4.3.	<p>Проезды и подъезды для пожарной техники</p>	<p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям». Пункты: 8.1.1 в) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 90 ч.1 п.1</p>	Выполняется
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Пункты: 5.2.2; 5.2.3; 5.2.7 ; 5.4.5 ; 5.4.16 ; 6.7.1 Таблица 6.9 СП</p>	Выполняется

		<p>4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям». Пункты: 5.1.2; 5.1.3; 5.2.2; 5.2.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи:57; 58; 87</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Пункты: 4.2.3; 4.2.7; 4.2.9 ; 4.2.14; 4.2.15; 4.2.16; 4.2.18; 4.2.19 ; 4.2.20;4.2.21 ;4.2.22 ;4.2.25;4.3.2;4.3.3 ;4.3.4 ;4.3.5 ;4.3.6 ;4.3.7;4.3.11;4.3.12 ;4.4.1 ;4.4.2 ;4.4.3 ;4.4.4;4.4.6 ;4.4.9 ;4.4.12 ;5.1.2 ;5.1.3 ;5.1.4 ;5.3.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 89</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Пункты: 7.3; 7.7;7.14</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	<p>СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Пункты: 5.4 ; 5.12 ;5.14 ;5.17 ;5.18 ;5.19;5.21 ;6.1.4 ;6.1.5 ;6.1.6 Приложение А;6.2.1 ;6.3.1 ;6.3.2;6.5.4;6.6.12 ;6.6.15 Таблица 1 ;6.6.16 Таблица 2</p>	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	;6.6.27 ; СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Пункты: 3.1; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 7. табл. 2 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Пункты: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 ; 4.8 Таблица 3 СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности". Пункты: 6.24; 7.2 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Статьи: 54; 56, 3); 82 ч.1; 83 п.5; 84 ч.12	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. Пункты: 5.1 ; 6.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Пункты: 5.2; 6.1.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 Пункты: 2;3; 4;5;6;9;10 ;13 ;14;15;16;17,1 ;25 ;26 ;27 ;30; 32; 35; 36; 48; 54; 56; 60 ; 392 ; 393; 394; 397; 407; 409;
---	---