

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Омской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)



«26» февраля 2026 г.  
Регистрационный № 55-08-2026-002655

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Полтавский  
детский сад "Берёзка"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛТАВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "БЕРЕЗКА" ПОЛТАВСКОГО  
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1055557005558

ИНН: 5530004507

Место нахождения объекта защиты:

обл. Омская, р-н. Полтавский, рп. Полтавка, ул. Чапаева, д. 21

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.05.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                      |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>      |  |
|       | Наименование параметра                    | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                     | II   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4.  | Высота здания, м                          | 6  |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 672  |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | здания, кв. м   |   |
| 1.6. | Объем здания, куб. м  | 4675  |
| 1.7. | Количество этажей   | 2   |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | ДН пониженная пожаро-опасность  |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | 1. Автоматическая пожарная сигнализация (УАПС). Прибор приёмно - контрольный "ВЭРС - ПК 8", извещатель пожарной ручной ИПР-И, извещатель пожарный ручной ИПР-И, извещатель пожарный дымовой - ИП 212 -85, оповещатель звуковой - Маяк 12-3М. Источник вторичного электроснабжения резервированный Скат 1200И7.<br>2. Система оповещение (СО 3 типа). Прибор приёмно - контрольный "ВЭРС - ПК 8", схема эвакуации - 2 шт., световое табло выход - 15 шт., эвакуационные указатели. |
| 2.   | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | Оценка не проводилась   |
| 3.   | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)  | Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 10777024, 00.   |
| 4.   | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>  |   |

|      | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении/не выполняется |
|------|---|--|--------------------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | 1. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ".<br>2. Федеральным Законом от 21.11.1994 г. № 69 - ФЗ "О пожарной безопасности". 3. Приказ МЧС России от 16 декабря 2024 № 1120 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. | Выполняется                          |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | Соблюдается  | Выполняется                          |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | Соблюдается  | Выполняется                          |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Соблюдается  | Выполняется                          |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | Соблюдается  | Выполняется                          |
| 4.6. | Обеспечение безопасности  | Соблюдается  | Выполняется                          |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  |   |             |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Установлена автоматическая сигнализация, оповещение и управление эвакуацией | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Соблюдается   | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | Соблюдается   | Выполняется |